

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³												
在线	2019-12-30	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	3.96	10	否			5.75	6.71	35	否			27.67	32.92	50	否			563671.88	11.37	8.37	50.01	7.13	79	连续	大气
在线	2019-12-30	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	3.74	10	否			7.00	8.19	35	否			28.08	32.94	50	否			569808.19	11.47	8.22	50.02	6.99	79	连续	大气
在线	2019-12-30	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	4.04	10	否			6.79	8.05	35	否			24.47	29.06	50	否			573579.19	11.59	8.37	49.86	7.38	79	连续	大气
在线	2019-12-30	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.44	4.00	10	否			9.75	11.35	35	否			23.62	27.49	50	否			570319.06	11.57	8.11	49.93	7.73	79	连续	大气
在线	2019-12-30	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	3.06	10	否			5.09	6.00	35	否			28.66	33.78	50	否			585561.25	11.88	8.27	49.57	7.86	79	连续	大气
在线	2019-12-30	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.35	2.82	10	否			8.45	10.08	35	否			26.71	32.01	50	否			580375.31	11.80	8.48	49.58	8.05	79	连续	大气
在线	2019-12-30	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.51	3.11	10	否			4.90	5.97	35	否			26.12	32.35	50	否			577576.19	11.75	8.89	49.27	8.13	79	连续	大气
在线	2019-12-30	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	3.45	10	否			7.52	8.94	35	否			23.36	28.15	50	否			575048.44	11.70	8.50	49.30	8.14	79	连续	大气
在线	2019-12-30	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.08	3.49	10	否			7.75	8.77	35	否			18.60	21.06	50	否			565946.00	11.59	7.75	50.10	8.55	79	连续	大气
在线	2019-12-30	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	3.68	10	否			5.21	5.93	35	否			25.20	28.70	50	否			570248.63	11.69	7.83	50.05	8.63	79	连续	大气
在线	2019-12-30	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	4.07	10	否			7.01	7.99	35	否			25.35	28.88	50	否			570425.50	11.74	7.83	50.33	8.89	79	连续	大气
在线	2019-12-30	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.67	3.05	10	否			7.58	8.65	35	否			22.22	25.35	50	否			549642.13	11.34	7.86	50.70	8.99	79	连续	大气
在线	2019-12-30	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.76	3.14	10	否			8.28	9.39	35	否			24.51	27.84	50	否			548246.50	11.19	7.80	50.89	8.00	79	连续	大气
在线	2019-12-30	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	3.36	10	否			3.76	4.27	35	否			25.16	29.24	50	否			552855.75	11.20	8.04	50.48	7.35	79	连续	大气
在线	2019-12-30	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	3.98	10	否			3.87	4.59	35	否			18.01	21.84	50	否			548842.25	11.11	8.62	49.90	7.48	79	连续	大气
在线	2019-12-30	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	3.72	10	否			9.05	10.41	35	否			23.79	27.48	50	否			555836.00	11.32	8.02	50.07	7.99	79	连续	大气
在线	2019-12-30	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.53	4.24	10	否			1.95	2.31	35	否			24.17	28.94	50	否			563791.38	11.52	8.47	49.96	8.32	79	连续	大气
在线	2019-12-30	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	3.76	10	否			4.25	4.81	35	否			26.05	29.74	50	否			585531.00	11.99	7.85	50.19	8.53	79	连续	大气
在线	2019-12-30	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.36	3.97	10	否			4.34	5.11	35	否			21.04	24.91	50	否			566196.63	11.63	8.33	50.26	8.76	79	连续	大气
在线	2019-12-30	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	4.35	10	否			8.09	9.27	35	否			26.42	30.60	50	否			589777.94	12.13	8.08	50.40	8.86	79	连续	大气
在线	2019-12-30	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.92	4.59	10	否			3.93	4.58	35	否			29.58	34.71	50	否			597813.06	12.32	8.21	50.49	9.03	79	连续	大气
在线	2019-12-30	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	4.04	10	否			7.93	9.21	35	否			22.77	26.64	50	否			578636.75	11.93	8.17	50.50	9.05	79	连续	大气
在线	2019-12-30	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	3.30	10	否			10.97	12.57	35	否			25.22	28.94	50	否			562579.38	11.61	7.93	50.50	9.12	79	连续	大气
在线	2019-12-30	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.11	3.52	10	否			5.49	6.21	35	否			28.10	31.77	50	否			575294.13	11.86	7.73	50.37	9.09	79	连续	大气
在线	2019-12-30	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.91	0.83	10	否			11.32	10.34	35	否			36.68	33.50	50	否			455049.63	9.62	4.57	53.74	10.36	79	连续	大气
在线	2019-12-30	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.01	0.92	10	否			13.61	12.35	35	否			34.11	31.01	50	否			455457.59	9.65	4.47	53.75	10.50	79	连续	大气
在线	2019-12-30	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.08	0.99	10	否			11.21	10.19	35	否			32.36	29.70	50	否			461568.81	9.76	4.62	53.60	10.41	79	连续	大气
在线	2019-12-30	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.03	10	否			11.17	10.02	35	否			30.51	27.38	50	否			461450.81	9.77	4.28	53.72	10.48	79	连续	大气
在线	2019-12-30	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.20	1.09	10	否			9.06	8.23	35	否			33.79	30.71	50	否			468313.56	9.90	4.49	53.53	10.41	79	连续	大气
在线	2019-12-30	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.22	1.13	10	否			7.94	7.38	35	否			34.46	31.99	50	否			462918.66	9.77	4.84	53.37	10.27	79	连续	大气
在线	2019-12-30	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.28	1.18	10	否			10.48	9.67	35	否			34.93	32.30	50	否			467142.88	9.84						