

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-2-6	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.71	4.30	10	否			16.34	18.94	35	否			34.04	39.48	50	否			605015.63	12.42	8.06	51.16	8.55	78	连续	大气
在线	2020-2-6	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.65	4.06	10	否			19.49	21.58	35	否			34.07	37.97	50	否			624942.25	12.85	7.53	51.31	8.69	78	连续	大气
在线	2020-2-6	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.52	3.90	10	否			15.65	17.26	35	否			38.35	42.48	50	否			622537.31	12.87	7.46	51.71	9.05	78	连续	大气
在线	2020-2-6	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.52	3.89	10	否			17.78	19.67	35	否			33.09	36.62	50	否			624902.81	12.97	7.44	51.97	9.35	78	连续	大气
在线	2020-2-6	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	4.00	10	否			17.05	19.08	35	否			36.50	40.89	50	否			604709.38	12.55	7.61	51.67	9.37	78	连续	大气
在线	2020-2-6	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.56	4.05	10	否			10.42	11.85	35	否			37.01	42.08	50	否			605975.88	12.53	7.81	51.16	9.22	78	连续	大气
在线	2020-2-6	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	3.91	10	否			11.35	13.11	35	否			38.75	44.81	50	否			575807.19	11.87	8.03	50.59	9.02	78	连续	大气
在线	2020-2-6	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	3.66	10	否			11.54	13.31	35	否			36.57	42.19	50	否			580509.94	11.99	7.99	50.35	9.28	78	连续	大气
在线	2020-2-6	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	3.29	10	否			15.27	17.48	35	否			33.53	38.38	50	否			570800.38	11.53	7.90	50.59	7.15	78	连续	大气
在线	2020-2-6	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	3.59	10	否			14.22	16.21	35	否			39.49	45.07	50	否			581742.38	11.75	7.85	50.64	7.14	78	连续	大气
在线	2020-2-6	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	3.86	10	否			12.00	13.66	35	否			38.57	43.90	50	否			582238.94	11.79	7.82	50.56	7.40	78	连续	大气
在线	2020-2-6	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	3.79	10	否			11.53	12.87	35	否			40.91	45.71	50	否			586079.31	11.94	7.57	50.87	7.85	78	连续	大气
在线	2020-2-6	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.59	3.98	10	否			5.43	6.03	35	否			36.72	40.75	50	否			581604.19	11.91	7.48	51.23	8.25	78	连续	大气
在线	2020-2-6	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	3.73	10	否			10.85	11.96	35	否			33.67	37.15	50	否			580450.13	11.94	7.40	51.46	8.63	78	连续	大气
在线	2020-2-6	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.73	4.30	10	否			9.40	10.71	35	否			31.05	35.75	50	否			590287.44	12.17	7.95	51.42	8.88	78	连续	大气
在线	2020-2-6	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.82	4.47	10	否			9.10	10.59	35	否			34.49	40.44	50	否			595124.31	12.28	8.16	51.43	8.92	78	连续	大气
在线	2020-2-6	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	4.95	10	否			6.78	8.28	35	否			35.22	43.04	50	否			568286.75	11.74	8.75	51.22	9.11	78	连续	大气
在线	2020-2-6	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.08	4.77	10	否			9.62	11.12	35	否			34.43	40.21	50	否			624222.44	12.91	8.15	51.26	9.25	78	连续	大气
在线	2020-2-6	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.35	5.02	10	否			7.45	8.56	35	否			35.17	40.53	50	否			630295.31	13.09	7.98	51.95	9.49	78	连续	大气
在线	2020-2-6	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.45	5.20	10	否			8.89	10.41	35	否			36.48	42.66	50	否			628059.94	13.14	8.16	52.17	10.07	78	连续	大气
在线	2020-2-6	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.23	4.96	10	否			10.50	12.25	35	否			32.83	38.39	50	否			624082.63	12.79	8.18	51.82	8.26	78	连续	大气
在线	2020-2-6	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.11	4.91	10	否			6.19	7.35	35	否			33.67	40.16	50	否			607677.50	12.36	8.43	51.23	7.66	78	连续	大气
在线	2020-2-6	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.71	4.35	10	否			10.12	11.78	35	否			32.97	38.55	50	否			598285.94	12.16	8.19	50.83	7.72	78	连续	大气
在线	2020-2-6	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	4.22	10	否			12.64	15.04	35	否			37.28	44.34	50	否			586354.25	11.93	8.39	50.50	7.87	78	连续	大气
在线	2020-2-6	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.83	0.77	10	否			16.68	15.50	35	否			46.58	43.41	50	否			441099.00	9.39	4.91	53.93	10.89	78	连续	大气
在线	2020-2-6	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.80	0.72	10	否			30.77	27.58	35	否			47.06	42.30	50	否			457596.06	9.75	4.28	54.09	10.97	78	连续	大气
在线	2020-2-6	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.80	0.71	10	否			19.69	17.48	35	否			46.29	41.11	50	否			463823.84	9.90	4.10	54.33	11.12	78	连续	大气
在线	2020-2-6	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	0.73	10	否			27.23	24.09	35	否			46.52	41.17	50	否			461335.19	9.86	4.05	54.41	11.16	78	连续	大气
在线	2020-2-6	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.85	0.77	10	否			15.55	13.97	35	否			48.72	43.76	50	否			446372.22	9.53	4.30	54.29	11.12	78	连续	大气
在线	2020-2-6	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.88	0.79	10	否			23.86	21.40	35	否			50.81	45.55	50	否			448288.88	9.57	4.27	54.21	11.08	78	连续	大气
在线	2020-2-6	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.91	0.82	10	否			24.21	21.81	35	否			49.79	44.87	50	否			428833.16	9.0.						