

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-2-11	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.59	4.26	10	否			10.55	12.50	35	否			36.42	43.18	50	否			549095.38	11.24	8.35	51.32	8.15	69	连续	大气
在线	2020-2-11	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.72	4.43	10	否			13.14	15.62	35	否			34.96	41.56	50	否			558806.19	11.49	8.38	51.51	8.52	69	连续	大气
在线	2020-2-11	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.90	4.51	10	否			12.48	14.41	35	否			37.11	42.90	50	否			576753.50	11.93	8.02	52.07	8.94	69	连续	大气
在线	2020-2-11	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.44	4.07	10	否			8.09	9.57	35	否			33.14	39.23	50	否			558526.63	11.58	8.32	51.98	9.13	69	连续	大气
在线	2020-2-11	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	3.35	10	否			15.36	17.60	35	否			33.67	38.60	50	否			522440.31	10.87	7.91	52.24	9.35	69	连续	大气
在线	2020-2-11	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	4.05	10	否			8.55	10.16	35	否			32.84	39.13	50	否			507128.03	10.53	8.42	51.60	9.26	69	连续	大气
在线	2020-2-11	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.85	4.47	10	否			11.52	13.35	35	否			33.37	38.73	50	否			518894.22	10.77	8.07	51.68	9.29	69	连续	大气
在线	2020-2-11	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.17	4.87	10	否			9.71	11.35	35	否			36.64	42.81	50	否			519520.59	10.80	8.16	51.66	9.37	69	连续	大气
在线	2020-2-11	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.19	5.09	10	否			13.05	15.88	35	否			31.66	38.44	50	否			507491.34	10.58	8.64	51.31	9.74	69	连续	大气
在线	2020-2-11	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.12	5.09	10	否			12.51	15.47	35	否			31.37	38.81	50	否			533552.25	10.79	8.87	50.40	7.27	69	连续	大气
在线	2020-2-11	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.22	5.22	10	否			14.83	18.34	35	否			32.96	40.76	50	否			513068.41	10.34	8.87	50.33	6.90	69	连续	大气
在线	2020-2-11	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.51	5.60	10	否			16.08	19.98	35	否			34.10	42.37	50	否			501007.44	10.16	8.93	50.50	7.43	69	连续	大气
在线	2020-2-11	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.78	4.62	10	否			16.29	19.92	35	否			29.16	35.69	50	否			479247.84	9.76	8.73	50.90	7.76	69	连续	大气
在线	2020-2-11	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	4.33	10	否			19.49	22.80	35	否			28.69	33.83	50	否			496269.53	10.16	8.27	51.19	8.21	69	连续	大气
在线	2020-2-11	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.94	4.53	10	否			13.90	15.94	35	否			34.14	39.19	50	否			536865.06	11.02	7.93	51.53	8.43	69	连续	大气
在线	2020-2-11	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	4.20	10	否			18.43	20.88	35	否			30.09	34.26	50	否			507161.63	10.48	7.82	52.00	8.78	69	连续	大气
在线	2020-2-11	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.16	4.79	10	否			10.32	11.89	35	否			31.68	36.51	50	否			489487.16	10.16	7.99	51.90	9.20	69	连续	大气
在线	2020-2-11	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.52	4.13	10	否			7.53	8.83	35	否			33.01	38.68	50	否			543716.75	11.27	8.22	51.47	9.34	69	连续	大气
在线	2020-2-11	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.29	2.70	10	否			10.72	12.66	35	否			36.06	42.59	50	否			565863.31	11.73	8.31	51.62	9.33	69	连续	大气
在线	2020-2-11	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.44	2.99	10	否			8.21	10.02	35	否			31.12	38.08	50	否			560297.69	11.61	8.75	51.57	9.27	69	连续	大气
在线	2020-2-11	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.09	3.71	10	否			8.22	9.86	35	否			31.58	37.99	50	否			569601.13	11.80	8.53	51.51	9.27	69	连续	大气
在线	2020-2-11	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.65	4.20	10	否			12.27	14.01	35	否			37.42	43.14	50	否			588095.69	12.09	7.97	51.99	8.41	69	连续	大气
在线	2020-2-11	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	3.26	10	否			9.40	10.57	35	否			34.91	39.34	50	否			607688.56	12.42	7.72	52.48	7.81	69	连续	大气
在线	2020-2-11	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	3.47	10	否			4.99	5.97	35	否			31.71	38.32	50	否			577648.50	11.87	8.56	52.27	8.30	69	连续	大气
在线	2020-2-11	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	1.29	10	否			8.80	8.11	35	否			49.25	45.79	50	否			412135.47	8.79	4.92	54.25	10.95	69	连续	大气
在线	2020-2-11	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.34	1.28	10	否			8.42	7.98	35	否			44.25	42.02	50	否			427618.97	9.05	5.21	53.51	10.54	69	连续	大气
在线	2020-2-11	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.31	1.18	10	否			18.48	16.72	35	否			47.94	43.36	50	否			434825.22	9.26	4.43	54.38	10.85	69	连续	大气
在线	2020-2-11	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.98	0.91	10	否			15.22	14.04	35	否			45.29	42.40	50	否			420839.00	8.97	4.89	54.23	10.88	69	连续	大气
在线	2020-2-11	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.76	0.72	10	否			19.14	18.06	35	否			39.80	37.48	50	否			405962.81	8.61	5.06	53.65	10.58	69	连续	大气
在线	2020-2-11	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.88	0.83	10	否			10.65	10.05	35	否			39.42	37.16	50	否			391122.22	8.30	5.07	53.62	10.58	69	连续	大气
在线	2020-2-11	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.07	1.01	10	否			13.73	12.89	35	否			43.71	41.01	50	否			406023.00	8.61	5					