

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³												
在线	2020-3-13	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.00	6.49	10	否			9.78	12.67	35	否			31.25	40.59	50	否			558610.06	11.66	9.43	51.85	9.82	78	连续	大气
在线	2020-3-13	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.07	6.40	10	否			8.44	10.62	35	否			31.10	39.18	50	否			559003.00	11.75	9.09	52.60	10.30	78	连续	大气
在线	2020-3-13	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.16	6.47	10	否			14.62	17.96	35	否			25.08	31.46	50	否			537245.50	11.30	9.00	52.44	10.36	78	连续	大气
在线	2020-3-13	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.52	5.50	10	否			7.56	9.17	35	否			31.63	38.72	50	否			564192.75	11.78	8.69	52.46	9.71	78	连续	大气
在线	2020-3-13	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.68	4.52	10	否			7.76	9.53	35	否			33.93	41.65	50	否			603417.13	12.36	8.78	52.42	8.05	78	连续	大气
在线	2020-3-13	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.63	5.64	10	否			11.43	13.79	35	否			34.98	42.51	50	否			597042.44	12.36	8.66	53.04	8.84	78	连续	大气
在线	2020-3-13	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.47	6.53	10	否			13.45	16.05	35	否			30.16	35.95	50	否			572437.88	11.93	8.43	53.11	9.35	78	连续	大气
在线	2020-3-13	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.51	6.96	10	否			12.57	15.84	35	否			26.65	33.73	50	否			533563.19	11.09	9.12	51.90	9.38	78	连续	大气
在线	2020-3-13	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.05	6.31	10	否			16.59	20.51	35	否			30.77	38.29	50	否			575133.13	11.91	8.92	51.62	9.20	78	连续	大气
在线	2020-3-13	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.73	4.66	10	否			10.85	13.44	35	否			28.87	35.89	50	否			554235.94	11.56	8.98	52.28	9.59	78	连续	大气
在线	2020-3-13	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.80	4.86	10	否			4.52	5.76	35	否			28.27	36.00	50	否			550704.50	11.43	9.24	51.37	9.43	78	连续	大气
在线	2020-3-13	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.44	5.33	10	否			5.86	7.01	35	否			28.55	34.19	50	否			578453.38	12.04	8.50	52.10	9.58	78	连续	大气
在线	2020-3-13	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.73	5.85	10	否			4.68	5.77	35	否			33.14	41.01	50	否			552176.69	11.58	8.86	52.68	10.01	78	连续	大气
在线	2020-3-13	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.05	6.19	10	否			4.99	6.11	35	否			30.42	37.27	50	否			525287.44	11.00	8.75	52.23	9.95	78	连续	大气
在线	2020-3-13	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.37	6.73	10	否			6.67	8.32	35	否			31.59	39.40	50	否			525213.25	10.96	9.01	51.64	9.77	78	连续	大气
在线	2020-3-13	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.31	6.47	10	否			13.90	17.01	35	否			30.66	37.26	50	否			570394.13	11.86	8.67	52.08	9.42	78	连续	大气
在线	2020-3-13	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.45	6.71	10	否			8.57	10.49	35	否			26.65	32.79	50	否			545061.13	11.15	8.81	52.02	7.86	78	连续	大气
在线	2020-3-13	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.92	6.17	10	否			8.89	10.98	35	否			29.86	37.21	50	否			573438.44	11.75	9.00	51.37	8.25	78	连续	大气
在线	2020-3-13	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	4.37	10	否			8.40	10.21	35	否			33.06	40.42	50	否			558900.88	11.48	8.74	51.28	8.47	78	连续	大气
在线	2020-3-13	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.54	5.70	10	否			10.65	13.36	35	否			29.89	37.50	50	否			553272.31	11.40	9.05	51.43	8.76	78	连续	大气
在线	2020-3-13	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.75	6.02	10	否			13.04	16.51	35	否			31.76	40.27	50	否			556923.19	11.47	9.17	51.07	8.81	78	连续	大气
在线	2020-3-13	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.94	6.23	10	否			14.84	18.74	35	否			33.47	42.25	50	否			565744.69	11.70	9.12	51.20	9.16	78	连续	大气
在线	2020-3-13	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.76	6.09	10	否			15.38	19.64	35	否			32.65	41.74	50	否			563863.81	11.69	9.27	51.04	9.41	78	连续	大气
在线	2020-3-13	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	4.30	10	否			9.37	12.35	35	否			31.87	42.07	50	否			542079.25	11.21	9.63	50.70	9.28	78	连续	大气
在线	2020-3-13	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.04	1.01	10	否			30.70	29.71	35	否			41.15	39.83	50	否			468300.94	10.08	5.50	54.65	11.75	78	连续	大气
在线	2020-3-13	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.95	0.90	10	否			27.52	26.15	35	否			39.13	37.16	50	否			469842.97	10.10	5.21	54.72	11.68	78	连续	大气
在线	2020-3-13	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.84	0.80	10	否			26.36	24.85	35	否			38.60	36.77	50	否			459248.44	9.75	5.17	54.63	10.49	78	连续	大气
在线	2020-3-13	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.65	0.59	10	否			32.81	29.71	35	否			48.49	43.94	50	否			487436.22	10.40	4.45	54.72	11.04	78	连续	大气
在线	2020-3-13	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.61	0.55	10	否			31.89	28.78	35	否			48.90	44.13	50	否			501326.19	10.76	4.38	54.88	11.52	78	连续	大气
在线	2020-3-13	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.67	0.61	10	否			24.35	21.93	35	否			48.45	43.68	50	否			501489.84	10.82	4.36	55.09	11.89	78	连续	大气
在线	2020-3-13	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.68	0.63	10	否			16.63	15.25	35	否			39.92	36.70	50	否			464055.16	10.02	4.6					