

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-3-17	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.47	6.90	10	否			8.28	10.41	35	否			27.88	35.07	50	否			546579.69	11.38	9.09	51.98	9.56	65	连续	大气
在线	2020-3-17	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.62	5.89	10	否			4.26	5.43	35	否			28.14	35.79	50	否			530029.81	11.01	9.24	51.54	9.46	65	连续	大气
在线	2020-3-17	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.44	5.94	10	否			4.90	6.55	35	否			32.81	43.88	50	否			518643.38	10.74	9.79	50.97	9.32	65	连续	大气
在线	2020-3-17	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.70	4.82	10	否			7.40	9.64	35	否			31.63	41.24	50	否			530281.69	10.97	9.50	50.83	9.22	65	连续	大气
在线	2020-3-17	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.58	3.32	10	否			9.84	12.68	35	否			32.52	41.90	50	否			544657.69	11.14	9.35	50.76	8.26	65	连续	大气
在线	2020-3-17	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.33	4.43	10	否			8.89	11.82	35	否			31.28	41.72	50	否			516392.78	10.44	9.74	50.63	7.11	65	连续	大气
在线	2020-3-17	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.32	5.68	10	否			9.66	12.56	35	否			31.65	41.67	50	否			497202.09	10.09	9.58	50.50	7.50	65	连续	大气
在线	2020-3-17	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.04	6.37	10	否			11.84	14.94	35	否			31.36	39.56	50	否			497794.91	10.16	9.12	50.89	7.96	65	连续	大气
在线	2020-3-17	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.59	7.07	10	否			14.02	17.73	35	否			30.37	38.42	50	否			487126.81	9.98	9.14	50.88	8.28	65	连续	大气
在线	2020-3-17	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	4.13	10	否			12.66	15.89	35	否			34.37	43.10	50	否			494186.16	10.17	9.04	51.27	8.64	65	连续	大气
在线	2020-3-17	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.16	5.11	10	否			18.22	22.40	35	否			26.95	33.12	50	否			502804.53	10.40	8.80	51.47	9.04	65	连续	大气
在线	2020-3-17	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.18	7.39	10	否			14.39	17.16	35	否			18.84	22.56	50	否			477351.94	9.95	8.47	52.31	9.46	65	连续	大气
在线	2020-3-17	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.81	9.32	10	否			9.81	11.63	35	否			29.98	35.75	50	否			484303.69	10.12	8.45	52.26	9.76	65	连续	大气
在线	2020-3-17	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.39	8.18	10	否			4.06	5.19	35	否			26.24	33.71	50	否			424708.06	8.84	9.28	51.79	9.38	65	连续	大气
在线	2020-3-17	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.47	4.35	10	否			8.18	10.25	35	否			28.20	35.31	50	否			415970.31	8.68	9.01	51.78	9.66	65	连续	大气
在线	2020-3-17	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.41	4.23	10	否			13.22	16.44	35	否			24.74	30.85	50	否			417536.44	8.73	8.92	51.89	9.80	65	连续	大气
在线	2020-3-17	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.07	4.84	10	否			10.57	12.53	35	否			28.71	33.96	50	否			453990.69	9.42	8.34	52.07	9.19	65	连续	大气
在线	2020-3-17	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.43	5.67	10	否			2.72	3.47	35	否			25.42	32.51	50	否			464024.38	9.48	9.26	51.85	7.74	65	连续	大气
在线	2020-3-17	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.37	5.56	10	否			4.47	5.68	35	否			27.69	35.19	50	否			487008.16	9.97	9.20	51.53	8.05	65	连续	大气
在线	2020-3-17	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.59	5.95	10	否			5.42	7.02	35	否			29.69	38.52	50	否			488621.81	10.01	9.43	51.31	8.24	65	连续	大气
在线	2020-3-17	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.64	5.94	10	否			8.18	10.47	35	否			26.88	34.38	50	否			522899.13	10.74	9.27	51.22	8.49	65	连续	大气
在线	2020-3-17	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.39	5.74	10	否			6.74	8.83	35	否			28.57	37.39	50	否			509146.84	10.47	9.54	51.02	8.64	65	连续	大气
在线	2020-3-17	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.05	2.70	10	否			6.26	8.22	35	否			29.63	38.95	50	否			508971.00	10.46	9.59	50.64	8.68	65	连续	大气
在线	2020-3-17	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.91	2.49	10	否			9.90	12.92	35	否			30.05	39.24	50	否			514361.00	10.58	9.51	50.67	8.77	65	连续	大气
在线	2020-3-17	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.01	0.95	10	否			13.36	12.55	35	否			34.94	33.01	50	否			463505.22	9.94	5.09	54.62	11.50	65	连续	大气
在线	2020-3-17	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.99	0.98	10	否			5.58	5.51	35	否			41.32	40.71	50	否			448110.19	9.58	5.77	54.15	11.23	65	连续	大气
在线	2020-3-17	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.93	0.95	10	否			17.15	17.39	35	否			40.68	41.29	50	否			443620.66	9.41	6.22	53.40	10.75	65	连续	大气
在线	2020-3-17	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.74	0.72	10	否			23.11	22.41	35	否			44.75	43.45	50	否			455769.75	9.52	5.55	53.27	9.47	65	连续	大气
在线	2020-3-17	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.62	0.58	10	否			31.75	29.59	35	否			42.03	39.30	50	否			458291.53	9.69	4.94	53.75	10.38	65	连续	大气
在线	2020-3-17	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.80	0.80	10	否			12.64	12.47	35	否			38.51	38.39	50	否			422840.59	9.06	5.89	54.43	11.28	65	连续	大气
在线	2020-3-17	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.88	0.89	10	否			10.39	10.50	35	否			40.23	40.81	50	否			413526.91							