

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³												
在线	2020-3-20	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.57	3.39	10	否			9.53	12.49	35	否			25.76	33.72	50	否			481449.50	9.90	9.57	50.56	8.72	70	连续	大气
在线	2020-3-20	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.52	4.61	10	否			1.43	1.87	35	否			26.50	34.64	50	否			486801.16	9.98	9.53	49.96	8.60	70	连续	大气
在线	2020-3-20	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.76	4.86	10	否			7.25	9.35	35	否			27.08	34.95	50	否			494646.06	10.14	9.38	50.07	8.57	70	连续	大气
在线	2020-3-20	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.36	3.05	10	否			9.83	12.71	35	否			26.39	34.18	50	否			500794.00	10.27	9.42	50.10	8.64	70	连续	大气
在线	2020-3-20	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.40	3.06	10	否			9.95	12.69	35	否			25.87	33.01	50	否			508831.31	10.45	9.25	49.94	8.77	70	连续	大气
在线	2020-3-20	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	3.30	10	否			9.05	11.48	35	否			29.61	37.64	50	否			529455.44	10.60	9.19	49.78	6.51	70	连续	大气
在线	2020-3-20	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	3.95	10	否			11.09	14.35	35	否			31.62	40.87	50	否			521467.09	10.47	9.40	49.81	6.79	70	连续	大气
在线	2020-3-20	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.72	4.78	10	否			11.36	14.55	35	否			25.63	32.90	50	否			498531.25	10.07	9.30	49.91	7.21	70	连续	大气
在线	2020-3-20	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.13	5.42	10	否			8.49	11.08	35	否			26.62	34.84	50	否			469234.28	9.51	9.53	49.85	7.55	70	连续	大气
在线	2020-3-20	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.19	5.59	10	否			6.92	9.10	35	否			27.63	36.67	50	否			491312.66	9.96	9.72	49.60	7.71	70	连续	大气
在线	2020-3-20	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	4.93	10	否			6.69	8.14	35	否			28.85	35.49	50	否			490575.97	10.03	8.81	50.68	8.22	70	连续	大气
在线	2020-3-20	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.22	2.61	10	否			11.63	13.68	35	否			34.34	40.39	50	否			502607.88	10.39	8.25	51.90	8.95	70	连续	大气
在线	2020-3-20	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.66	3.16	10	否			11.77	13.91	35	否			34.84	41.41	50	否			507178.94	10.60	8.38	52.75	9.70	70	连续	大气
在线	2020-3-20	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.52	4.20	10	否			8.07	9.58	35	否			28.15	33.50	50	否			490895.47	10.31	8.41	52.98	10.06	70	连续	大气
在线	2020-3-20	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	4.79	10	否			10.16	12.15	35	否			27.48	32.87	50	否			475657.22	9.96	8.49	52.68	9.86	70	连续	大气
在线	2020-3-20	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.61	5.75	10	否			7.16	8.87	35	否			33.47	41.78	50	否			478317.28	10.03	8.98	52.43	10.05	70	连续	大气
在线	2020-3-20	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.82	5.90	10	否			13.91	16.72	35	否			26.27	32.05	50	否			472563.50	9.96	8.70	52.54	10.44	70	连续	大气
在线	2020-3-20	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.56	5.02	10	否			21.76	23.92	35	否			27.87	30.75	50	否			556785.63	11.47	7.37	53.88	8.14	70	连续	大气
在线	2020-3-20	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.74	5.54	10	否			14.69	16.92	35	否			31.68	36.76	50	否			603249.25	12.57	8.14	54.50	9.13	70	连续	大气
在线	2020-3-20	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.09	6.19	10	否			8.72	10.49	35	否			21.88	26.77	50	否			554787.38	11.57	8.65	53.46	9.40	70	连续	大气
在线	2020-3-20	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.07	6.20	10	否			9.23	11.26	35	否			28.33	34.63	50	否			572110.88	11.90	8.71	52.59	9.38	70	连续	大气
在线	2020-3-20	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.15	6.35	10	否			9.81	12.10	35	否			29.75	36.69	50	否			575985.06	11.97	8.84	52.16	9.39	70	连续	大气
在线	2020-3-20	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.27	6.65	10	否			9.48	11.95	35	否			21.90	27.64	50	否			559661.19	11.61	9.10	51.91	9.34	70	连续	大气
在线	2020-3-20	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.24	6.80	10	否			11.03	13.93	35	否			25.84	33.50	50	否			564683.69	11.68	9.40	51.39	9.18	70	连续	大气
在线	2020-3-20	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.89	0.81	10	否			16.68	14.98	35	否			32.81	29.58	50	否			403444.25	8.62	4.41	54.19	11.15	70	连续	大气
在线	2020-3-20	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.88	0.82	10	否			6.55	6.12	35	否			37.91	35.37	50	否			406539.38	8.64	4.95	53.76	10.75	70	连续	大气
在线	2020-3-20	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	0.78	10	否			9.73	9.26	35	否			38.90	36.96	50	否			414372.09	8.79	5.24	53.46	10.69	70	连续	大气
在线	2020-3-20	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.63	0.59	10	否			23.56	21.95	35	否			38.35	35.72	50	否			415323.53	8.75	4.90	53.59	10.06	70	连续	大气
在线	2020-3-20	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.75	0.69	10	否			18.40	16.86	35	否			41.30	37.94	50	否			415711.09	8.76	4.66	53.92	9.96	70	连续	大气
在线	2020-3-20	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.83	0.76	10	否			15.77	14.44	35	否			41.14	37.67	50	否			419155.03	8.92	4.62	54.28	10.78	70	连续	大气
在线	2020-3-20	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	0.79	10	否			19.50	17.89	35	否			36.44	33.45	50	否			417191.34	8.89	4.66	54.17	10			