

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-4-6	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.41	6.93	10	否			8.09	12.62	35	否			19.21	30.20	50	否			504991.53	10.06	11.44	47.31	6.77	59	连续	大气
在线	2020-4-6	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.58	6.48	10	否			12.72	18.00	35	否			18.72	26.51	50	否			516248.72	10.31	10.40	47.74	6.93	59	连续	大气
在线	2020-4-6	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.87	6.76	10	否			12.24	16.76	35	否			20.54	28.49	50	否			511270.16	10.27	10.18	48.22	7.35	59	连续	大气
在线	2020-4-6	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.65	5.47	10	否			6.93	10.46	35	否			21.82	32.82	50	否			508498.25	10.22	11.03	47.95	7.46	59	连续	大气
在线	2020-4-6	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	4.35	10	否			10.86	16.37	35	否			20.41	30.72	50	否			506423.00	10.17	11.05	47.70	7.44	59	连续	大气
在线	2020-4-6	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	5.03	10	否			11.22	16.59	35	否			18.66	27.73	50	否			504328.88	10.13	10.92	47.50	7.50	59	连续	大气
在线	2020-4-6	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	6.07	10	否			6.43	9.70	35	否			16.29	24.58	50	否			498467.41	10.00	11.06	47.24	7.46	59	连续	大气
在线	2020-4-6	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.29	6.50	10	否			10.66	16.15	35	否			22.31	33.84	50	否			511320.16	10.24	11.10	47.01	7.40	59	连续	大气
在线	2020-4-6	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.39	6.72	10	否			6.63	10.30	35	否			20.38	31.16	50	否			517609.44	10.28	11.15	47.02	6.65	59	连续	大气
在线	2020-4-6	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.86	4.24	10	否			6.57	9.69	35	否			22.72	33.53	50	否			518554.16	10.20	10.84	47.34	5.59	59	连续	大气
在线	2020-4-6	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	4.58	10	否			6.96	10.15	35	否			22.35	32.65	50	否			512554.91	10.15	10.73	47.86	6.10	59	连续	大气
在线	2020-4-6	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.47	5.06	10	否			10.37	14.93	35	否			20.64	29.82	50	否			510808.53	10.20	10.65	48.59	6.71	59	连续	大气
在线	2020-4-6	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.09	5.91	10	否			9.77	14.07	35	否			20.69	29.89	50	否			499865.53	10.03	10.62	48.74	7.06	59	连续	大气
在线	2020-4-6	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.50	6.61	10	否			5.61	8.24	35	否			21.20	31.12	50	否			501267.84	10.09	10.78	48.73	7.39	59	连续	大气
在线	2020-4-6	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.58	6.72	10	否			8.60	12.52	35	否			19.24	28.10	50	否			493052.97	9.94	10.75	48.57	7.53	59	连续	大气
在线	2020-4-6	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.58	5.20	10	否			12.03	17.46	35	否			19.34	27.99	50	否			505319.19	10.20	10.64	48.63	7.68	59	连续	大气
在线	2020-4-6	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.85	4.16	10	否			11.73	17.14	35	否			19.88	29.04	50	否			496378.91	10.02	10.73	48.47	7.76	59	连续	大气
在线	2020-4-6	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.86	3.96	10	否			12.28	16.94	35	否			23.86	33.02	50	否			512986.00	10.39	10.15	48.92	7.93	59	连续	大气
在线	2020-4-6	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	4.28	10	否			12.47	17.59	35	否			23.48	33.37	50	否			496786.72	10.14	10.43	49.47	8.53	59	连续	大气
在线	2020-4-6	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	4.45	10	否			10.23	14.01	35	否			24.27	33.33	50	否			508869.75	10.39	10.08	49.49	8.52	59	连续	大气
在线	2020-4-6	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.59	4.93	10	否			11.30	15.52	35	否			23.14	31.80	50	否			523120.75	10.67	10.07	50.19	8.26	59	连续	大气
在线	2020-4-6	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	4.35	10	否			8.80	12.14	35	否			24.21	33.52	50	否			535087.44	10.72	10.16	49.88	6.67	59	连续	大气
在线	2020-4-6	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.57	3.70	10	否			10.42	14.99	35	否			21.80	31.43	50	否			540393.06	10.84	10.59	49.41	6.89	59	连续	大气
在线	2020-4-6	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	3.91	10	否			11.09	15.47	35	否			21.49	29.95	50	否			540555.38	10.90	10.24	49.62	7.27	59	连续	大气
在线	2020-4-6	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.01	2.92	10	否			8.77	12.75	35	否			14.04	20.52	50	否			439353.75	8.98	10.66	49.51	8.45	59	连续	大气
在线	2020-4-6	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.98	2.91	10	否			12.32	18.07	35	否			14.69	21.63	50	否			461256.88	9.39	10.80	49.26	8.26	59	连续	大气
在线	2020-4-6	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.89	2.73	10	否			13.28	19.12	35	否			14.38	20.74	50	否			464546.09	9.46	10.60	49.30	8.24	59	连续	大气
在线	2020-4-6	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.06	1.43	10	否			11.00	14.78	35	否			15.15	20.37	50	否			468962.31	9.56	9.85	49.44	8.34	59	连续	大气
在线	2020-4-6	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.93	1.27	10	否			9.26	12.64	35	否			16.05	21.92	50	否			461276.28	9.41	10.02	49.46	8.39	59	连续	大气
在线	2020-4-6	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.24	1.73	10	否			9.18	12.72	35	否			14.22	19.73	50	否			447697.75	9.13	10.19	49.25	8.33	59	连续	大气
在线	2020-4-6	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.96	10	否			8.23	11.38	35	否			13.58	18.72	50	否			440918.25	8.98	10.11	49.				