

| 监测方式 | 监测日期/时间 | | 排放设备 | 监测点位 | 颗粒物 | | | | | | SO2 | | | | | | NOx | | | | | | 流量 Nm³/h | 流速 m/s | O₂ % | 温度 ℃ | 湿度 % | 生产 负荷 % | 排放 方式 | 排放 去向 |
|------|-----------|----|------|-----------|-------|--------|----------|----------|----------|------|--------|--------|----------|----------|----------|------|--------|--------|----------|----------|----------|------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------------|----------|----------|
| | | | | | 实测 | 折算 | 标准 限值 | 是否 超标 | 超标倍 数 | 超标原因 | 实测 | 折算 | 标准 限值 | 是否 超标 | 超标倍 数 | 超标原因 | 实测 | 折算 | 标准 限值 | 是否 超标 | 超标倍 数 | 超标原因 | | | | | | | | |
| | | | | | mg/Nm | mg/Nm³ | | | | | mg/Nm³ | mg/Nm³ | | | | | mg/Nm³ | mg/Nm³ | | | | | | | | | | | | |
| 在线 | 2020-4-10 | 0 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.64 | 5.32 | 10 | 否 | | | 4.68 | 6.74 | 35 | 否 | | | 9.80 | 14.21 | 50 | 否 | | | 442547.13 | 8.74 | 10.68 | 46.63 | 6.08 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 1 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.70 | 5.39 | 10 | 否 | | | 7.46 | 10.84 | 35 | 否 | | | 9.24 | 13.44 | 50 | 否 | | | 436905.31 | 8.67 | 10.69 | 46.94 | 6.41 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 2 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.92 | 5.69 | 10 | 否 | | | 11.24 | 16.25 | 35 | 否 | | | 9.89 | 14.35 | 50 | 否 | | | 440164.78 | 8.76 | 10.66 | 46.98 | 6.68 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 3 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 4.23 | 6.00 | 10 | 否 | | | 11.40 | 16.19 | 35 | 否 | | | 10.03 | 14.23 | 50 | 否 | | | 442422.97 | 8.83 | 10.43 | 47.18 | 6.85 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 4 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 4.48 | 5.87 | 10 | 否 | | | 14.28 | 18.66 | 35 | 否 | | | 13.04 | 17.07 | 50 | 否 | | | 452607.22 | 9.09 | 9.55 | 48.18 | 7.19 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 5 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.39 | 4.67 | 10 | 否 | | | 11.00 | 15.14 | 35 | 否 | | | 12.09 | 16.69 | 50 | 否 | | | 456862.09 | 9.25 | 10.16 | 48.84 | 7.74 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 6 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.48 | 3.48 | 10 | 否 | | | 9.30 | 13.03 | 35 | 否 | | | 10.52 | 14.74 | 50 | 否 | | | 454713.03 | 9.18 | 10.30 | 48.05 | 7.67 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 7 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.71 | 3.93 | 10 | 否 | | | 13.70 | 19.80 | 35 | 否 | | | 9.57 | 13.84 | 50 | 否 | | | 449625.81 | 9.05 | 10.64 | 47.49 | 7.54 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 8 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.11 | 4.54 | 10 | 否 | | | 12.49 | 18.15 | 35 | 否 | | | 9.88 | 14.33 | 50 | 否 | | | 447351.88 | 8.98 | 10.70 | 47.09 | 7.49 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 9 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.45 | 4.44 | 10 | 否 | | | 16.64 | 21.35 | 35 | 否 | | | 14.73 | 18.89 | 50 | 否 | | | 468984.22 | 9.30 | 9.32 | 47.88 | 6.09 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 10 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 4.42 | 5.46 | 10 | 否 | | | 11.46 | 14.10 | 35 | 否 | | | 21.69 | 26.72 | 50 | 否 | | | 487028.00 | 9.69 | 8.85 | 49.36 | 6.05 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 11 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.93 | 4.51 | 10 | 否 | | | 21.36 | 24.42 | 35 | 否 | | | 28.89 | 33.12 | 50 | 否 | | | 478874.72 | 9.74 | 7.89 | 51.58 | 7.48 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 12 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.93 | 4.37 | 10 | 否 | | | 16.68 | 18.33 | 35 | 否 | | | 32.72 | 36.30 | 50 | 否 | | | 472145.00 | 9.66 | 7.46 | 51.61 | 7.99 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 13 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 4.45 | 5.65 | 10 | 否 | | | 6.95 | 8.48 | 35 | 否 | | | 22.23 | 28.55 | 50 | 否 | | | 450428.41 | 9.20 | 9.21 | 50.19 | 8.20 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 14 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.97 | 5.69 | 10 | 否 | | | 9.83 | 14.15 | 35 | 否 | | | 19.84 | 28.35 | 50 | 否 | | | 443784.44 | 8.93 | 10.52 | 47.76 | 7.46 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 15 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.39 | 4.47 | 10 | 否 | | | 16.34 | 21.46 | 35 | 否 | | | 20.09 | 26.24 | 50 | 否 | | | 442570.56 | 8.86 | 9.58 | 47.00 | 7.21 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 16 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.34 | 4.47 | 10 | 否 | | | 11.59 | 15.18 | 35 | 否 | | | 19.01 | 25.20 | 50 | 否 | | | 436795.50 | 8.71 | 9.72 | 46.47 | 7.06 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 17 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.05 | 3.89 | 10 | 否 | | | 6.13 | 7.83 | 35 | 否 | | | 23.76 | 30.34 | 50 | 否 | | | 449978.97 | 8.99 | 9.25 | 46.76 | 7.12 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 18 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.25 | 2.98 | 10 | 否 | | | 11.77 | 15.48 | 35 | 否 | | | 18.65 | 24.57 | 50 | 否 | | | 445402.59 | 8.93 | 9.63 | 46.82 | 7.43 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 19 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.81 | 2.86 | 10 | 否 | | | 11.12 | 11.32 | 35 | 否 | | | 34.00 | 34.38 | 50 | 否 | | | 408274.81 | 8.26 | 6.25 | 48.46 | 7.75 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 20 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.22 | 3.37 | 10 | 否 | | | 10.20 | 10.53 | 35 | 否 | | | 31.06 | 32.36 | 50 | 否 | | | 418658.13 | 8.65 | 6.52 | 50.94 | 9.00 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 21 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.18 | 3.57 | 10 | 否 | | | 11.29 | 12.58 | 35 | 否 | | | 30.00 | 33.62 | 50 | 否 | | | 445849.19 | 9.08 | 7.62 | 50.60 | 7.77 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 22 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.42 | 3.78 | 10 | 否 | | | 12.86 | 14.13 | 35 | 否 | | | 25.06 | 27.78 | 50 | 否 | | | 422645.34 | 8.52 | 7.43 | 50.46 | 6.84 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 23 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.77 | 4.12 | 10 | 否 | | | 11.07 | 12.06 | 35 | 否 | | | 27.95 | 30.56 | 50 | 否 | | | 417360.56 | 8.48 | 7.27 | 50.84 | 7.47 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 0 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.45 | 1.79 | 10 | 否 | | | 10.59 | 13.04 | 35 | 否 | | | 9.58 | 11.78 | 50 | 否 | | | 430931.06 | 8.77 | 8.82 | 49.12 | 8.10 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 1 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.48 | 1.87 | 10 | 否 | | | 12.51 | 15.84 | 35 | 否 | | | 8.60 | 10.89 | 50 | 否 | | | 433588.81 | 8.81 | 9.15 | 48.87 | 8.05 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 2 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.47 | 1.87 | 10 | 否 | | | 15.58 | 19.89 | 35 | 否 | | | 8.48 | 10.84 | 50 | 否 | | | 439281.69 | 8.89 | 9.26 | 48.51 | 7.86 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 3 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.50 | 1.87 | 10 | 否 | | | 17.48 | 21.91 | 35 | 否 | | | 8.90 | 11.16 | 50 | 否 | | | 446960.91 | 9.05 | 9.03 | 48.66 | 7.88 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 4 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.49 | 1.92 | 10 | 否 | | | 4.84 | 6.23 | 35 | 否 | | | 9.91 | 12.69 | 50 | 否 | | | 471081.25 | 9.53 | 9.30 | 48.47 | 7.80 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 5 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.49 | 2.00 | 10 | 否 | | | 8.63 | 11.64 | 35 | 否 | | | 9.10 | 12.20 | 50 | 否 | | | 457915.38 | 9.26 | 9.82 | 48.40 | 7.76 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 6 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.48 | 1.99 | 10 | 否 | | | 12.18 | 16.41 | 35 | 否 | | | 8.58 | 11.55 | 50 | 否 | | | 452557.22 | 9.14 | 9.87 | 48.17 | 7.69 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 7 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.49 | 1.96 | 10 | 否 | | | 16.78 | 22.08 | 35 | 否 | | | 8.42 | 11.09 | 50 | 否 | | | 448172.88 | 9.05 | 9.62 | 48.26 | 7.64 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 8 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.48 | 1.99 | 10 | 否 | | | 10.96 | 14.67 | 35 | 否 | | | 9.90 | 13.33 | 50 | 否 | | | 458874.00 | 9.14 | 9.83 | 48.10 | 6.44 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 9 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.52 | 2.03 | 10 | 否 | | | 9.57 | 12.80 | 35 | 否 | | | 12.14 | 16.30 | 50 | 否 | | | 474082.69 | 9.50 | 9.79 | 48.19 | 7.04 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 10 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.40 | 1.65 | 10 | 否 | | | 12.04 | 14.16 | 35 | 否 | | | 13.51 | 15.89 | 50 | 否 | | | 507652.34 | 10.28 | 8.25 | 49.26 | 7.73 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 11 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.07 | 1.23 | 10 | 否 | | | 20.36 | 23.51 | 35 | 否 | | | 15.79 | 18.25 | 50 | 否 | | | 511187.41 | 10.43 | 8.02 | 49.87 | 8.27 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 12 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.19 | 1.37 | 10 | 否 | | | 10.38 | 11.87 | 35 | 否 | | | 17.90 | 20.54 | 50 | 否 | | | 498150.34 | 10.18 | 7.93 | 49.91 | 8.42 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 13 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.25 | 1.52 | 10 | 否 | | | 3.90 | 4.75 | 35 | 否 | | | 13.61 | 16.56 | 50 | 否 | | | 462477.19 | 9.41 | 8.68 | 49.15 | 8.21 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 14 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.31 | 1.63 | 10 | 否 | | | 10.56 | 13.06 | 35 | 否 | | | 10.79 | 13.33 | 50 | 否 | | | 446878.63 | 9.06 | 8.86 | 48.81 | 7.95 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 15 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.44 | 1.74 | 10 | 否 | | | 8.20 | 9.91 | 35 | 否 | | | 11.67 | 14.09 | 50 | 否 | | | 443742.66 | 9.02 | 8.59 | 48.91 | 8.07 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 16 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.49 | 1.79 | 10 | 否 | | | 10.05 | 11.98 | 35 | 否 | | | 11.10 | 13.26 | 50 | 否 | | | 435986.25 | 8.86 | 8.46 | 49.01 | 8.08 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 17 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.52 | 1.83 | 10 | 否 | | | 9.05 | 10.89 | 35 | 否 | | | 12.11 | 14.57 | 50 | 否 | | | 445758.63 | 9.10 | 8.53 | 49.42 | 8.37 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 18 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.56 | 1.88 | 10 | 否 | | | 11.04 | 13.33 | 35 | 否 | | | 11.40 | 13.78 | 50 | 否 | | | 434239.91 | 8.88 | 8.59 | 49.44 | 8.53 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 19 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.59 | 1.96 | 10 | 否 | | | 8.23 | 10.14 | 35 | 否 | | | 11.65 | 14.35 | 50 | 否 | | | 423866.31 | 8.66 | 8.83 | 49.24 | 8.43 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 20 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.57 | 1.89 | 10 | 否 | | | 14.30 | 17.18 | 35 | 否 | | | 12.12 | 14.53 | 50 | 否 | | | 448112.06 | 9.02 | 8.51 | 49.32 | 7.04 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 21 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.56 | 1.86 | 10 | 否 | | | 12.16 | 14.46 | 35 | 否 | | | 12.90 | 15.34 | 50 | 否 | | | 457148.00 | 9.27 | 8.39 | 49.51 | 7.70 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 22 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.57 | 1.93 | 10 | 否 | | | 14.57 | 17.86 | 35 | 否 | | | 10.76 | 13.19 | 50 | 否 | | | 434130.69 | 8.83 | 8.76 | 49.35 | 8.07 | 63 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2020-4-10 | 23 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.54 | 1.82 | 10 | 否 | | | 14.42 | 17.13 | 35 | 否 | | | 11.78 | 14.00 | 50 | 否 | | | 436521.56 | 8.88 | 8.37 | 49.16 | 8.09 | 63 | 连续 | 大气 |