

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-5-4	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.08	5.59	10	否			12.18	16.60	35	否			17.31	23.76	50	否			463286.41	9.56	10.00	50.43	9.12	63	连续	大气
在线	2020-5-4	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	5.38	10	否			15.24	20.28	35	否			18.35	24.50	50	否			485041.66	9.99	9.74	50.10	9.08	63	连续	大气
在线	2020-5-4	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.27	5.58	10	否			8.72	11.32	35	否			20.63	26.95	50	否			507092.66	10.24	9.51	50.70	7.07	63	连续	大气
在线	2020-5-4	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.23	5.58	10	否			13.08	17.25	35	否			18.89	24.93	50	否			501518.19	10.16	9.63	51.25	7.22	63	连续	大气
在线	2020-5-4	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.52	3.25	10	否			15.70	20.27	35	否			17.64	22.82	50	否			482406.34	9.82	9.40	51.05	7.70	63	连续	大气
在线	2020-5-4	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.39	3.17	10	否			13.13	17.38	35	否			16.34	21.65	50	否			475510.88	9.70	9.67	50.74	7.96	63	连续	大气
在线	2020-5-4	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.54	3.42	10	否			15.19	20.55	35	否			16.39	22.12	50	否			470877.75	9.62	9.88	50.53	8.15	63	连续	大气
在线	2020-5-4	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.70	3.55	10	否			6.87	9.00	35	否			16.03	21.10	50	否			449687.47	9.22	9.60	50.68	8.43	63	连续	大气
在线	2020-5-4	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	3.83	10	否			9.02	12.00	35	否			15.83	21.13	50	否			447997.44	9.20	9.75	50.54	8.58	63	连续	大气
在线	2020-5-4	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.08	4.06	10	否			15.93	20.97	35	否			16.65	21.92	50	否			483211.34	9.93	9.60	50.66	8.74	63	连续	大气
在线	2020-5-4	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	4.67	10	否			9.14	12.35	35	否			17.69	24.36	50	否			470150.63	9.67	10.04	50.38	8.88	63	连续	大气
在线	2020-5-4	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	4.69	10	否			10.00	13.29	35	否			15.59	20.69	50	否			454071.66	9.34	9.70	50.35	8.83	63	连续	大气
在线	2020-5-4	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	4.96	10	否			12.84	17.23	35	否			15.49	20.79	50	否			449648.75	9.26	9.83	50.27	8.93	63	连续	大气
在线	2020-5-4	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.87	5.22	10	否			14.19	19.09	35	否			15.00	20.21	50	否			438532.00	9.04	9.87	50.25	9.04	63	连续	大气
在线	2020-5-4	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	9.99	10	否			24.45	32.75	35	否			21.40	31.00	50	否			462590.13	8.97	10.38	50.17	3.28	63	连续	大气
在线	2020-5-4	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	3.93	10	否			12.27	16.03	35	否			19.86	25.95	50	否			447840.78	8.66	9.52	50.22	2.98	63	连续	大气
在线	2020-5-4	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.08	4.05	10	否			16.59	21.58	35	否			18.27	23.95	50	否			440352.25	8.80	9.55	50.25	6.13	63	连续	大气
在线	2020-5-4	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	4.79	10	否			7.47	10.86	35	否			17.38	25.28	50	否			470924.41	9.48	10.69	50.07	6.87	63	连续	大气
在线	2020-5-4	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.44	4.53	10	否			13.18	17.32	35	否			17.17	22.61	50	否			497821.44	10.06	9.60	50.45	7.14	63	连续	大气
在线	2020-5-4	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	4.86	10	否			11.87	15.84	35	否			15.59	20.84	50	否			451366.31	9.17	9.77	50.39	7.65	63	连续	大气
在线	2020-5-4	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.53	3.44	10	否			12.01	16.33	35	否			16.35	22.24	50	否			474449.84	9.66	9.97	50.19	7.93	63	连续	大气
在线	2020-5-4	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	3.48	10	否			13.23	17.62	35	否			18.43	24.43	50	否			481080.53	9.83	9.67	50.18	8.29	63	连续	大气
在线	2020-5-4	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	3.35	10	否			12.58	16.21	35	否			17.14	22.08	50	否			498624.88	10.21	9.35	50.53	8.43	63	连续	大气
在线	2020-5-4	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	4.03	10	否			8.48	11.23	35	否			16.05	21.29	50	否			479461.16	9.85	9.69	50.61	8.64	63	连续	大气
在线	2020-5-4	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	1.90	10	否			12.91	14.91	35	否			31.54	36.60	50	否			388599.84	8.17	8.00	52.63	10.14	63	连续	大气
在线	2020-5-4	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.62	1.70	10	否			18.35	19.17	35	否			31.92	33.51	50	否			421990.72	8.70	6.71	52.46	8.53	63	连续	大气
在线	2020-5-4	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	1.75	10	否			11.40	11.93	35	否			37.24	38.94	50	否			423562.16	8.88	6.67	53.31	9.83	63	连续	大气
在线	2020-5-4	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.73	1.83	10	否			16.04	16.91	35	否			35.01	37.08	50	否			414797.44	8.78	6.82	53.75	10.53	63	连续	大气
在线	2020-5-4	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.74	1.96	10	否			10.51	11.82	35	否			33.23	37.37	50	否			390778.75	8.28	7.66	53.35	10.62	63	连续	大气
在线	2020-5-4	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.78	10	否			14.78	15.83	35	否			31.75	34.10	50	否			396408.13	8.36	7.01	52.92	10.37	63	连续	大气
在线	2020-5-4	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	1.63	10	否			14.57	15.42	35	否			31.77	33.79	50	否			394264.38	8.31	6.88	52.86	10.29	63	连续	大气