

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-5-6	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.87	5.33	10	否			9.27	12.75	35	否			13.37	18.47	50	否			441274.66	9.04	10.10	49.84	8.58	67	连续	大气
在线	2020-5-6	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.93	5.25	10	否			13.30	17.76	35	否			14.68	19.61	50	否			481912.56	9.89	9.77	50.02	8.71	67	连续	大气
在线	2020-5-6	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.23	5.72	10	否			12.22	16.52	35	否			14.91	20.19	50	否			472830.69	9.73	9.91	50.29	8.92	67	连续	大气
在线	2020-5-6	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	3.97	10	否			15.04	19.58	35	否			17.30	22.51	50	否			489292.50	9.90	9.46	50.54	7.29	67	连续	大气
在线	2020-5-6	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.74	3.55	10	否			14.62	18.95	35	否			14.75	19.12	50	否			476394.91	9.58	9.42	50.34	6.78	67	连续	大气
在线	2020-5-6	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.93	3.95	10	否			13.03	17.55	35	否			14.37	19.39	50	否			457419.13	9.23	9.88	50.20	7.13	67	连续	大气
在线	2020-5-6	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.95	3.96	10	否			11.75	15.79	35	否			15.20	20.42	50	否			459785.34	9.29	9.83	49.76	7.34	67	连续	大气
在线	2020-5-6	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	4.51	10	否			16.26	21.69	35	否			16.00	21.35	50	否			480889.88	9.76	9.75	50.00	7.77	67	连续	大气
在线	2020-5-6	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.89	5.25	10	否			12.97	17.49	35	否			14.51	19.60	50	否			470583.72	9.62	9.89	50.18	8.30	67	连续	大气
在线	2020-5-6	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.28	5.70	10	否			14.77	19.59	35	否			14.92	19.86	50	否			482054.53	9.87	9.73	50.28	8.53	67	连续	大气
在线	2020-5-6	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.63	5.96	10	否			14.89	19.18	35	否			16.04	20.66	50	否			509247.69	10.46	9.35	50.84	8.69	67	连续	大气
在线	2020-5-6	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.74	6.07	10	否			18.17	23.19	35	否			15.74	20.12	50	否			507084.16	10.45	9.27	50.93	8.94	67	连续	大气
在线	2020-5-6	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	3.63	10	否			12.30	15.56	35	否			16.08	20.37	50	否			501836.28	10.36	9.16	50.84	9.12	67	连续	大气
在线	2020-5-6	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	3.84	10	否			10.80	13.95	35	否			15.57	20.11	50	否			470680.50	9.73	9.38	50.70	9.23	67	连续	大气
在线	2020-5-6	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	3.93	10	否			9.77	12.95	35	否			15.64	20.68	50	否			487631.97	10.05	9.66	50.32	9.14	67	连续	大气
在线	2020-5-6	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	4.28	10	否			15.49	20.14	35	否			15.69	20.45	50	否			495664.53	10.06	9.50	50.30	7.67	67	连续	大气
在线	2020-5-6	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.52	4.60	10	否			15.75	20.22	35	否			15.97	20.96	50	否			474915.47	9.54	9.48	50.34	6.71	67	连续	大气
在线	2020-5-6	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.71	4.95	10	否			9.57	12.78	35	否			15.32	20.43	50	否			484401.19	9.77	9.75	50.41	7.07	67	连续	大气
在线	2020-5-6	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.97	5.32	10	否			16.62	22.30	35	否			14.63	19.63	50	否			497244.97	10.09	9.82	50.84	7.52	67	连续	大气
在线	2020-5-6	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.40	5.94	10	否			15.68	21.13	35	否			14.30	19.29	50	否			492131.53	10.07	9.88	51.14	8.22	67	连续	大气
在线	2020-5-6	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.64	6.20	10	否			17.44	23.27	35	否			15.30	20.42	50	否			498814.69	10.25	9.76	51.18	8.54	67	连续	大气
在线	2020-5-6	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.14	6.86	10	否			14.22	19.02	35	否			14.50	19.36	50	否			471774.69	9.73	9.77	51.32	8.81	67	连续	大气
在线	2020-5-6	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.37	7.25	10	否			17.98	24.26	35	否			13.58	18.34	50	否			452970.03	9.35	9.89	51.15	8.93	67	连续	大气
在线	2020-5-6	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.11	5.66	10	否			17.50	24.14	35	否			13.68	18.86	50	否			451927.75	9.33	10.12	50.87	8.97	67	连续	大气
在线	2020-5-6	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.55	1.69	10	否			14.88	16.19	35	否			23.64	25.79	50	否			384126.94	7.98	7.22	51.85	9.21	67	连续	大气
在线	2020-5-6	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.61	1.73	10	否			16.72	17.84	35	否			36.38	39.24	50	否			428729.13	8.91	7.07	52.05	9.28	67	连续	大气
在线	2020-5-6	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.68	1.93	10	否			10.52	12.10	35	否			33.57	38.63	50	否			425532.72	8.82	7.97	51.73	9.17	67	连续	大气
在线	2020-5-6	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.94	1.06	10	否			11.01	12.52	35	否			35.01	39.74	50	否			431659.84	8.81	7.75	51.64	7.79	67	连续	大气
在线	2020-5-6	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.90	0.98	10	否			16.84	18.24	35	否			32.53	35.44	50	否			422895.75	8.69	7.20	51.75	8.30	67	连续	大气
在线	2020-5-6	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.10	1.25	10	否			12.50	14.20	35	否			28.76	32.64	50	否			403870.13	8.34	7.76	51.68	8.80	67	连续	大气
在线	2020-5-6	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.38	10	否			15.27	17.04	35	否			28.56	31.87	50	否			412036.06	8.50	7.56	51.40	8.82	67	连续	