

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-5-7	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.30	3.14	10	否			16.63	22.66	35	否			14.13	19.23	50	否			478581.44	9.87	9.98	50.72	8.95	61	连续	大气
在线	2020-5-7	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.26	4.39	10	否			17.12	23.03	35	否			14.47	19.48	50	否			481549.97	9.95	9.86	50.95	9.13	61	连续	大气
在线	2020-5-7	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.88	5.29	10	否			15.84	21.61	35	否			14.38	19.62	50	否			473674.97	9.81	10.01	50.96	9.25	61	连续	大气
在线	2020-5-7	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	5.16	10	否			13.34	17.81	35	否			15.28	20.37	50	否			483118.81	9.87	9.75	50.95	8.07	61	连续	大气
在线	2020-5-7	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	3.62	10	否			11.05	14.65	35	否			14.53	19.28	50	否			477531.78	9.63	9.70	50.73	6.89	61	连续	大气
在线	2020-5-7	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	4.06	10	否			8.73	11.98	35	否			14.00	19.21	50	否			467444.38	9.47	10.07	50.70	7.27	61	连续	大气
在线	2020-5-7	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	4.31	10	否			8.37	11.63	35	否			13.78	19.16	50	否			452333.50	9.20	10.20	50.68	7.67	61	连续	大气
在线	2020-5-7	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	4.36	10	否			9.40	13.83	35	否			13.74	20.23	50	否			425148.19	8.68	10.79	50.44	8.03	61	连续	大气
在线	2020-5-7	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.86	3.94	10	否			14.17	19.35	35	否			13.80	19.02	50	否			420974.09	8.62	10.10	50.34	8.31	61	连续	大气
在线	2020-5-7	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	4.69	10	否			3.57	4.99	35	否			16.45	23.33	50	否			427809.50	8.76	10.35	50.17	8.44	61	连续	大气
在线	2020-5-7	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	4.50	10	否			8.11	11.59	35	否			14.48	20.86	50	否			412572.47	8.46	10.53	50.21	8.56	61	连续	大气
在线	2020-5-7	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	4.81	10	否			10.77	15.74	35	否			14.86	21.77	50	否			433375.59	8.89	10.73	49.85	8.64	61	连续	大气
在线	2020-5-7	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.60	5.05	10	否			12.63	17.66	35	否			15.02	21.09	50	否			436897.84	8.97	10.30	49.99	8.72	61	连续	大气
在线	2020-5-7	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	4.76	10	否			12.37	17.35	35	否			14.98	21.16	50	否			418653.44	8.65	10.34	50.43	9.17	61	连续	大气
在线	2020-5-7	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	3.41	10	否			13.22	17.14	35	否			15.68	20.31	50	否			425841.66	8.82	9.42	50.89	9.31	61	连续	大气
在线	2020-5-7	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.59	3.42	10	否			11.64	15.36	35	否			16.72	22.07	50	否			435058.03	8.97	9.64	51.47	8.71	61	连续	大气
在线	2020-5-7	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	3.78	10	否			10.50	14.49	35	否			16.65	23.29	50	否			434371.63	8.81	10.22	51.21	7.25	61	连续	大气
在线	2020-5-7	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.98	4.03	10	否			12.11	16.36	35	否			16.36	22.13	50	否			462892.00	9.38	9.91	50.58	7.36	61	连续	大气
在线	2020-5-7	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.08	4.24	10	否			17.37	23.97	35	否			16.26	22.43	50	否			461906.56	9.38	10.13	50.32	7.63	61	连续	大气
在线	2020-5-7	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	4.70	10	否			17.20	23.81	35	否			16.19	22.41	50	否			456356.63	9.30	10.17	50.23	8.05	61	连续	大气
在线	2020-5-7	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.77	5.26	10	否			16.14	22.53	35	否			15.89	22.18	50	否			448967.53	9.19	10.25	50.26	8.38	61	连续	大气
在线	2020-5-7	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.08	5.80	10	否			15.74	22.40	35	否			16.37	23.31	50	否			445776.47	9.14	10.46	50.37	8.56	61	连续	大气
在线	2020-5-7	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.29	6.11	10	否			16.07	22.87	35	否			16.56	23.59	50	否			442853.25	9.09	10.47	50.25	8.65	61	连续	大气
在线	2020-5-7	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.54	6.46	10	否			15.93	22.68	35	否			16.61	23.65	50	否			432098.75	8.89	10.46	50.22	8.86	61	连续	大气
在线	2020-5-7	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.87	0.94	10	否			13.38	14.64	35	否			34.19	36.79	50	否			426737.81	8.88	7.09	52.29	9.31	61	连续	大气
在线	2020-5-7	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.94	0.98	10	否			17.62	18.37	35	否			38.27	39.99	50	否			431890.16	9.04	6.64	53.06	9.67	61	连续	大气
在线	2020-5-7	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.06	1.14	10	否			10.64	11.58	35	否			35.37	38.35	50	否			421162.69	8.83	7.14	53.13	9.78	61	连续	大气
在线	2020-5-7	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.18	1.23	10	否			14.02	14.55	35	否			36.44	37.84	50	否			424051.06	8.79	6.55	53.33	8.72	61	连续	大气
在线	2020-5-7	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.33	1.44	10	否			9.04	9.72	35	否			30.89	33.35	50	否			403176.59	8.37	7.11	53.17	8.86	61	连续	大气
在线	2020-5-7	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.57	10	否			9.48	10.21	35	否			25.84	27.88	50	否			397492.28	8.27	7.07	52.62	9.22	61	连续	大气
在线	2020-5-7	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	1.77	10	否			8.37	9.66	35	否			24.09	27.83	50	否			385475.50	8.03	8.01					