

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³												
在线	2020-5-13	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.55	5.36	10	否			14.35	21.72	35	否			19.70	29.79	50	否			478490.75	9.66	11.08	48.75	7.60	58	连续	大气
在线	2020-5-13	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.96	6.10	10	否			11.55	17.75	35	否			19.52	30.04	50	否			481403.31	9.73	11.25	48.58	7.70	58	连续	大气
在线	2020-5-13	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.05	6.19	10	否			12.01	18.33	35	否			19.47	29.73	50	否			491681.38	9.93	11.18	48.35	7.71	58	连续	大气
在线	2020-5-13	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	5.21	10	否			13.02	20.01	35	否			19.72	30.32	50	否			501337.06	10.13	11.24	48.47	7.78	58	连续	大气
在线	2020-5-13	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.54	3.71	10	否			13.03	19.03	35	否			20.17	29.41	50	否			472010.78	9.49	10.72	48.54	7.26	58	连续	大气
在线	2020-5-13	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.44	3.50	10	否			13.05	18.51	35	否			20.68	29.57	50	否			488228.56	9.65	10.50	48.55	5.60	58	连续	大气
在线	2020-5-13	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.58	3.66	10	否			13.72	19.44	35	否			21.14	29.98	50	否			486485.06	9.64	10.43	48.40	5.92	58	连续	大气
在线	2020-5-13	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	4.15	10	否			9.19	13.26	35	否			20.94	30.25	50	否			461274.78	9.20	10.60	48.75	6.36	58	连续	大气
在线	2020-5-13	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.84	4.42	10	否			8.49	13.19	35	否			19.50	30.37	50	否			438998.31	8.79	11.36	48.66	6.74	58	连续	大气
在线	2020-5-13	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	12.68	10	是	0.27	定期校准	25.23	37.69	35	是	0.08	定期校准	21.53	37.97	50	否			490325.91	9.55	11.47	48.54	4.32	58	连续	大气
在线	2020-5-13	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.61	3.76	10	否			12.92	18.53	35	否			20.37	29.28	50	否			475741.03	9.27	10.57	48.88	4.29	58	连续	大气
在线	2020-5-13	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.58	3.68	10	否			16.50	23.49	35	否			18.72	26.67	50	否			480589.44	9.58	10.47	49.03	6.37	58	连续	大气
在线	2020-5-13	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.64	3.81	10	否			17.69	25.56	35	否			18.08	26.13	50	否			483022.00	9.66	10.62	48.86	6.68	58	连续	大气
在线	2020-5-13	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	3.94	10	否			18.36	25.89	35	否			18.45	26.02	50	否			486774.44	9.76	10.36	49.00	6.95	58	连续	大气
在线	2020-5-13	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	4.56	10	否			18.47	26.69	35	否			18.48	26.77	50	否			474814.00	9.58	10.64	49.48	7.38	58	连续	大气
在线	2020-5-13	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	4.84	10	否			18.37	26.19	35	否			17.55	25.04	50	否			474498.34	9.61	10.49	49.51	7.71	58	连续	大气
在线	2020-5-13	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	5.50	10	否			16.16	23.74	35	否			18.78	27.57	50	否			467844.69	9.42	10.79	49.43	7.14	58	连续	大气
在线	2020-5-13	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.61	5.08	10	否			9.62	13.50	35	否			18.96	26.69	50	否			485012.56	9.63	10.33	49.27	5.89	58	连续	大气
在线	2020-5-13	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.25	4.51	10	否			16.22	22.51	35	否			17.56	24.37	50	否			481831.22	9.64	10.19	49.27	6.58	58	连续	大气
在线	2020-5-13	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.61	5.12	10	否			11.66	16.47	35	否			17.25	24.49	50	否			480333.00	9.64	10.42	49.20	6.95	58	连续	大气
在线	2020-5-13	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.65	5.55	10	否			9.17	13.94	35	否			16.62	25.26	50	否			487029.81	9.79	11.13	49.07	7.11	58	连续	大气
在线	2020-5-13	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.70	5.58	10	否			9.40	14.14	35	否			15.95	24.06	50	否			495358.00	9.98	11.05	49.12	7.33	58	连续	大气
在线	2020-5-13	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	6.01	10	否			9.97	15.03	35	否			15.75	23.75	50	否			469660.72	9.50	11.05	49.23	7.57	58	连续	大气
在线	2020-5-13	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.26	6.65	10	否			9.16	14.29	35	否			15.23	23.77	50	否			463126.53	9.37	11.39	49.16	7.69	58	连续	大气
在线	2020-5-13	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.71	1.96	10	否			13.47	15.48	35	否			30.44	34.96	50	否			406254.03	8.37	7.92	51.09	8.77	58	连续	大气
在线	2020-5-13	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.73	2.07	10	否			16.19	19.31	35	否			31.74	37.98	50	否			409008.34	8.42	8.44	50.80	8.72	58	连续	大气
在线	2020-5-13	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.77	2.13	10	否			20.57	24.69	35	否			32.71	39.27	50	否			418715.72	8.62	8.50	50.95	8.78	58	连续	大气
在线	2020-5-13	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.80	2.07	10	否			20.19	23.19	35	否			33.76	38.80	50	否			418584.44	8.64	7.94	51.32	8.91	58	连续	大气
在线	2020-5-13	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.77	2.10	10	否			12.18	14.50	35	否			30.57	36.35	50	否			387840.72	7.96	8.37	51.15	8.28	58	连续	大气
在线	2020-5-13	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.76	2.05	10	否			16.25	18.93	35	否			32.64	38.13	50	否			407565.06	8.25	8.15	50.70	7.24	5		