

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³												
在线	2020-5-17	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.92	7.29	10	否			9.78	14.47	35	否			18.43	27.31	50	否			456253.69	9.21	10.87	49.03	7.38	59	连续	大气
在线	2020-5-17	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.06	7.51	10	否			11.30	16.77	35	否			19.69	29.24	50	否			474661.22	9.54	10.90	48.49	7.22	59	连续	大气
在线	2020-5-17	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.27	7.58	10	否			17.59	25.28	35	否			19.96	28.70	50	否			467312.38	9.42	10.57	48.79	7.40	59	连续	大气
在线	2020-5-17	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.39	6.21	10	否			19.23	27.08	35	否			20.22	28.58	50	否			455905.34	9.23	10.38	49.19	7.63	59	连续	大气
在线	2020-5-17	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.59	6.66	10	否			11.90	17.28	35	否			20.40	29.62	50	否			474028.91	9.60	10.67	49.13	7.72	59	连续	大气
在线	2020-5-17	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.82	7.02	10	否			10.96	15.97	35	否			21.21	30.88	50	否			485227.31	9.78	10.70	49.08	7.31	59	连续	大气
在线	2020-5-17	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.05	7.15	10	否			12.63	17.88	35	否			21.11	29.88	50	否			498258.69	9.90	10.40	49.27	5.89	59	连续	大气
在线	2020-5-17	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.37	7.64	10	否			17.62	25.07	35	否			22.06	31.40	50	否			498509.28	9.94	10.46	49.42	6.23	59	连续	大气
在线	2020-5-17	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.72	8.21	10	否			19.06	27.28	35	否			22.02	31.56	50	否			470423.97	9.41	10.54	49.47	6.53	59	连续	大气
在线	2020-5-17	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.60	6.57	10	否			20.01	28.48	35	否			20.22	28.87	50	否			468286.88	9.38	10.49	49.30	6.66	59	连续	大气
在线	2020-5-17	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.90	5.52	10	否			14.82	20.97	35	否			18.72	26.53	50	否			467762.94	9.38	10.40	49.27	6.83	59	连续	大气
在线	2020-5-17	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.94	5.43	10	否			15.63	21.51	35	否			17.69	24.36	50	否			468309.25	9.42	10.10	49.42	7.05	59	连续	大气
在线	2020-5-17	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.31	5.93	10	否			13.53	18.59	35	否			18.07	24.85	50	否			460120.03	9.29	10.09	49.61	7.31	59	连续	大气
在线	2020-5-17	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.40	6.13	10	否			10.86	15.14	35	否			17.86	24.89	50	否			446244.09	9.02	10.24	49.53	7.48	59	连续	大气
在线	2020-5-17	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.76	6.48	10	否			11.44	15.49	35	否			19.93	27.13	50	否			455345.59	9.23	9.96	49.80	7.65	59	连续	大气
在线	2020-5-17	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.14	7.15	10	否			6.30	8.75	35	否			18.13	25.24	50	否			442793.44	8.98	10.23	49.48	7.80	59	连续	大气
在线	2020-5-17	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.14	7.30	10	否			14.82	21.00	35	否			17.38	24.66	50	否			458573.88	9.31	10.43	49.24	7.91	59	连续	大气
在线	2020-5-17	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.01	7.00	10	否			15.97	22.31	35	否			18.95	26.41	50	否			486285.78	9.83	10.24	49.40	7.54	59	连续	大气
在线	2020-5-17	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	4.27	10	否			19.49	26.44	35	否			19.24	26.11	50	否			491062.31	9.74	9.95	49.35	5.74	59	连续	大气
在线	2020-5-17	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	4.60	10	否			17.65	24.17	35	否			19.34	26.53	50	否			496099.66	9.88	10.06	49.33	6.20	59	连续	大气
在线	2020-5-17	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.78	5.19	10	否			18.07	24.80	35	否			19.47	26.73	50	否			518024.03	10.34	10.07	49.45	6.37	59	连续	大气
在线	2020-5-17	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.24	5.87	10	否			18.89	26.10	35	否			20.60	28.49	50	否			523096.31	10.48	10.15	49.76	6.64	59	连续	大气
在线	2020-5-17	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.70	6.55	10	否			19.24	26.81	35	否			20.12	28.04	50	否			517554.38	10.41	10.24	49.92	6.92	59	连续	大气
在线	2020-5-17	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.88	7.04	10	否			18.49	26.64	35	否			17.09	24.62	50	否			473424.97	9.53	10.60	49.55	7.06	59	连续	大气
在线	2020-5-17	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.92	2.33	10	否			18.45	22.33	35	否			27.47	33.18	50	否			384524.56	8.02	8.58	51.91	9.56	59	连续	大气
在线	2020-5-17	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.88	2.21	10	否			12.81	14.96	35	否			35.37	41.43	50	否			403062.16	8.31	8.18	50.77	8.85	59	连续	大气
在线	2020-5-17	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.77	2.01	10	否			17.07	19.39	35	否			30.98	35.20	50	否			400146.41	8.23	7.80	50.60	8.68	59	连续	大气
在线	2020-5-17	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.93	1.11	10	否			14.74	17.50	35	否			30.74	36.60	50	否			397903.91	8.16	8.40	50.16	8.53	59	连续	大气
在线	2020-5-17	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.09	1.24	10	否			17.82	20.30	35	否			35.72	40.80	50	否			414661.34	8.48	7.87	49.96	8.39	59	连续	大气
在线	2020-5-17	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.40	10	否			21.95	24.92	35	否			33.07	37.65	50	否			418613.44	8.50	7.81	50.47	7.58	59	连续	大气
在线	2020-5-17	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.39	1.53	10	否			14.64	16.12	35	否			</													