

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³												
在线	2020-5-18	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.97	7.42	10	否			16.38	24.43	35	否			15.13	22.59	50	否			447407.63	8.97	10.95	48.76	6.89	52	连续	大气
在线	2020-5-18	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.24	7.74	10	否			16.77	24.77	35	否			16.26	24.02	50	否			474426.22	9.51	10.84	48.62	6.90	52	连续	大气
在线	2020-5-18	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.67	6.73	10	否			20.01	28.74	35	否			17.02	24.45	50	否			477879.03	9.61	10.57	48.99	7.11	52	连续	大气
在线	2020-5-18	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	5.72	10	否			14.16	20.69	35	否			18.02	26.32	50	否			467235.84	9.41	10.72	48.93	7.25	52	连续	大气
在线	2020-5-18	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	5.34	10	否			11.71	17.10	35	否			18.37	26.81	50	否			463593.03	9.35	10.72	49.02	7.35	52	连续	大气
在线	2020-5-18	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.70	5.40	10	否			15.86	23.18	35	否			19.87	29.00	50	否			465705.84	9.40	10.72	49.23	7.39	52	连续	大气
在线	2020-5-18	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	5.61	10	否			18.73	26.18	35	否			20.55	28.79	50	否			473243.91	9.38	10.29	49.44	5.61	52	连续	大气
在线	2020-5-18	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.78	6.95	10	否			12.68	18.36	35	否			19.10	27.66	50	否			435752.13	8.68	10.65	49.52	6.03	52	连续	大气
在线	2020-5-18	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.96	7.60	10	否			14.04	21.54	35	否			15.25	23.39	50	否			399262.81	7.95	11.22	48.86	6.18	52	连续	大气
在线	2020-5-18	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.90	7.65	10	否			14.21	22.22	35	否			14.38	22.48	50	否			403957.81	8.01	11.40	48.06	6.01	52	连续	大气
在线	2020-5-18	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.53	5.44	10	否			14.74	22.74	35	否			14.05	21.66	50	否			426692.50	8.47	11.27	48.06	6.08	52	连续	大气
在线	2020-5-18	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	5.51	10	否			14.31	21.46	35	否			13.70	20.60	50	否			432869.09	8.63	11.02	48.52	6.40	52	连续	大气
在线	2020-5-18	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.85	5.72	10	否			17.00	25.19	35	否			13.67	20.29	50	否			427430.31	8.57	10.89	49.04	6.80	52	连续	大气
在线	2020-5-18	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.24	6.33	10	否			13.28	19.83	35	否			13.62	20.35	50	否			427438.84	8.59	10.96	49.24	6.93	52	连续	大气
在线	2020-5-18	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.34	6.43	10	否			12.64	18.71	35	否			14.80	21.89	50	否			444611.03	8.96	10.86	49.35	7.21	52	连续	大气
在线	2020-5-18	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.58	14.17	10	是	0.42	定期校准	19.95	30.03	35	否			44.17	72.23	50	是	0.44	定期校准	426902.06	8.24	12.01	49.74	2.82	52	连续	大气
在线	2020-5-18	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.64	6.58	10	否			117.10	166.04	35	是	3.74	定期校准	72.37	101.23	50	是	1.02	定期校准	417025.44	7.84	10.41	49.15	0.47	52	连续	大气
在线	2020-5-18	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.87	5.41	10	否			12.01	16.79	35	否			20.20	28.21	50	否			422794.94	8.24	10.25	49.02	4.14	52	连续	大气
在线	2020-5-18	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	4.75	10	否			12.15	16.73	35	否			20.20	27.83	50	否			431782.38	8.47	10.10	49.70	4.50	52	连续	大气
在线	2020-5-18	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.72	5.29	10	否			13.33	18.96	35	否			16.61	23.63	50	否			413783.31	8.26	10.45	49.61	6.20	52	连续	大气
在线	2020-5-18	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	5.77	10	否			16.84	24.07	35	否			15.66	22.39	50	否			422014.91	8.45	10.50	49.48	6.60	52	连续	大气
在线	2020-5-18	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.46	6.38	10	否			16.94	24.21	35	否			16.64	23.78	50	否			467471.19	9.39	10.51	49.74	6.84	52	连续	大气
在线	2020-5-18	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.92	7.06	10	否			17.81	25.51	35	否			17.36	24.89	50	否			476268.91	9.65	10.53	50.54	7.41	52	连续	大气
在线	2020-5-18	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.30	7.82	10	否			15.51	22.83	35	否			17.86	26.32	50	否			489157.81	9.93	10.82	50.39	7.66	52	连续	大气
在线	2020-5-18	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	2.02	10	否			11.12	13.36	35	否			28.05	33.94	50	否			375469.06	7.77	8.55	51.03	9.12	52	连续	大气
在线	2020-5-18	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.73	1.94	10	否			17.52	19.59	35	否			32.53	36.44	50	否			397696.31	8.21	7.62	50.90	8.91	52	连续	大气
在线	2020-5-18	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.51	10	否			16.64	18.65	35	否			31.95	35.90	50	否			399969.34	8.28	7.66	51.25	9.14	52	连续	大气
在线	2020-5-18	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.01	1.13	10	否			16.51	18.41	35	否			29.16	32.70	50	否			400101.94	8.27	7.62	51.12	9.06	52	连续	大气
在线	2020-5-18	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.27	1.52	10	否			15.48	18.34	35	否			29.19	34.77	50	否			395283.22	8.16	8.38	50.79	8.95	52	连续	大气
在线	2020-5-18	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.43	1.66	10	否			18.05	20.90	35	否			28.67	33.34	50	否			392580.91	8.01	8.07	50.36	8.02	52	连续	大气
在线	2020-5-18	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.54	1.78	10	否			17.86	20.51	35	否			29.13	33.56	50	否			395355.25	7.99	7.96	50.48	7.09	52	连续	大气
在线	2020-5-18	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	2.09	10	否			11.01	13.72	35	否			24.88	31.08	50	否			363126.75	7.40	8.99	50.18	7.94	52	连续	大气
在线	2020-5-18	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.76	2.29	10	否			15.08	19.58	35	否			19.52	25.31	50	否			336852.06	6.86	9.43	49.53	7.99	52	连续	大气
在线	2020-5-18	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	2.25	10	否			17.32	21.83	35	否			19.26	24.30	50	否			342423.53	6.98	9.10	49.59	8.07	52	连续	大气
在线	2020-5-18	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.44	10	否			13.96	17.46	35	否			21.41	26.75	50	否			365098.31	7.47	8.99	50.06	8.29	52	连续	大气
在线	2020-5-18	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.18	1.50	10	否			17.13	21.73	35	否			20.62	26.17	50	否			363966.69	7.48	9.18	50.57	8.59	52	连续	大气
在线	2020-5-18	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.47	1.82	10	否			19.14	23.64	35	否			20.43	25.24	50	否			361179.84	7.45	8.86	50.99	8.83	52	连续	大气
在线	2020-5-18	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	1.98	10	否			17.08	20.21	35	否			21.17	25.05	50	否			363459.88	7.51	8.32	51.24	8.86	52	连续	大气
在线	2020-5-18	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.62	1.95	10	否			13.96	16.76	35	否			22.30	26.76	50	否			376319.59	7.77	8.49	51.08	8.87	52	连续	大气
在线	2020-5-18	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.71	3.63	10	否			33.87	38.88	35	是	0.11	定期校准	52.91	60.22	50	是	0.20	定期校准	359676.69	7.02	8.60	51.51	3.24	52	连续	大气
在线	2020-5-18	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	2.07	10	否			66.18	77.48	35	是	1.21	定期校准	46.28	54.55	50	是	0.09	定期校准	348599.38	6.83	8.26	50.97	3.93	52	连续	大气
在线	2020-5-18	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.19	1.39	10	否			8.90	10.45	35	否			20.64	24.26	50	否			361076.94	7.27	8.22	50.75	6.60	52	连续	大气
在线	2020-5-18	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	1.03	10	否			13.59	16.14	35	否			20.51	24.36	50	否			369539.22	7.48	8.36	50.76	7.16	52	连续	大气
在线	2020-5-18	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.91	1.07	10	否			12.52	14.75	35	否			21.03	24.81	50	否			355537.53	7.27	8.28	50.86	8.02	52	连续	大气
在线	2020-5-18	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.07	1.27	10	否			12.99	15.37	35	否			21.40	25.33	50	否			369392.78	7.60	8.32	51.06	8.63	52	连续	大气
在线	2020-5-18	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.26	1.49	10	否			13.14	15.46	35	否			25.96	30.67	50	否			400355.19	8.28	8.28	51.39	9.02	52	连续	大气
在线	2020-5-18	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.62	10	否			15.62	17.76	35	否			32.29	36.72	50	否			404896.78	8.44	7.80	52.11	9.53	52	连续	大气
在线	2020-5-18	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	1.74	10	否			20.43	23.18	35	否			31.84	36.28	50	否			406327.78	8.51	7.82	52.58	9.87	52	连续	大气