

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-5-22	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.52	6.41	10	否			14.77	20.91	35	否			21.41	30.28	50	否			497907.19	10.09	10.38	49.79	7.69	67	连续	大气
在线	2020-5-22	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.52	6.09	10	否			13.72	18.48	35	否			24.89	33.50	50	否			535525.00	10.90	9.86	50.45	8.01	67	连续	大气
在线	2020-5-22	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.12	5.66	10	否			15.88	21.76	35	否			26.48	36.32	50	否			536340.88	10.98	10.06	50.87	8.40	67	连续	大气
在线	2020-5-22	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	5.55	10	否			19.96	27.50	35	否			24.62	33.89	50	否			523377.94	10.73	10.09	50.58	8.51	67	连续	大气
在线	2020-5-22	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.35	6.37	10	否			18.38	26.88	35	否			23.10	33.79	50	否			516734.34	10.56	10.73	50.17	8.37	67	连续	大气
在线	2020-5-22	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.79	7.00	10	否			15.73	23.03	35	否			22.38	32.71	50	否			509676.44	10.41	10.73	49.98	8.38	67	连续	大气
在线	2020-5-22	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.96	7.22	10	否			14.54	21.20	35	否			23.83	34.71	50	否			526297.44	10.76	10.69	49.86	8.52	67	连续	大气
在线	2020-5-22	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.24	7.46	10	否			12.68	18.06	35	否			22.18	31.59	50	否			534124.19	10.71	10.47	50.26	6.60	67	连续	大气
在线	2020-5-22	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.59	7.98	10	否			12.41	17.73	35	否			22.82	32.55	50	否			508086.19	10.24	10.48	50.56	6.97	67	连续	大气
在线	2020-5-22	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.17	7.36	10	否			10.67	15.19	35	否			22.40	31.88	50	否			512465.25	10.37	10.46	50.53	7.36	67	连续	大气
在线	2020-5-22	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.31	6.14	10	否			9.64	13.74	35	否			22.07	31.45	50	否			503201.72	10.21	10.47	50.40	7.65	67	连续	大气
在线	2020-5-22	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.41	6.09	10	否			13.58	18.71	35	否			22.29	30.76	50	否			494950.31	10.10	10.13	50.79	8.06	67	连续	大气
在线	2020-5-22	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.46	6.16	10	否			21.56	29.76	35	否			22.17	30.60	50	否			493341.31	10.11	10.13	51.06	8.41	67	连续	大气
在线	2020-5-22	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.95	6.86	10	否			19.35	26.84	35	否			22.39	31.02	50	否			484120.91	9.95	10.17	51.18	8.61	67	连续	大气
在线	2020-5-22	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.33	7.30	10	否			13.94	19.11	35	否			22.94	31.42	50	否			487104.06	10.03	10.05	51.30	8.74	67	连续	大气
在线	2020-5-22	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.63	7.68	10	否			11.25	15.35	35	否			25.03	34.16	50	否			511134.41	10.58	10.01	51.60	9.15	67	连续	大气
在线	2020-5-22	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.90	8.14	10	否			9.14	12.60	35	否			22.13	30.51	50	否			499343.28	10.33	10.12	51.31	9.21	67	连续	大气
在线	2020-5-22	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.80	7.94	10	否			9.46	12.94	35	否			23.54	32.23	50	否			514828.09	10.63	10.04	51.06	9.09	67	连续	大气
在线	2020-5-22	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.36	6.00	10	否			11.48	15.82	35	否			24.63	33.88	50	否			519672.78	10.75	10.09	51.04	9.34	67	连续	大气
在线	2020-5-22	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.55	6.08	10	否			19.75	26.33	35	否			24.57	32.75	50	否			522589.31	10.58	9.74	51.31	7.24	67	连续	大气
在线	2020-5-22	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.93	6.85	10	否			19.74	27.45	35	否			21.77	30.27	50	否			525754.88	10.67	10.21	51.21	7.44	67	连续	大气
在线	2020-5-22	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.11	7.13	10	否			20.78	29.01	35	否			20.83	29.11	50	否			522233.72	10.63	10.26	51.15	7.72	67	连续	大气
在线	2020-5-22	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.49	7.75	10	否			18.39	25.93	35	否			21.77	30.71	50	否			520768.84	10.63	10.37	50.98	8.02	67	连续	大气
在线	2020-5-22	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.07	7.06	10	否			18.43	25.69	35	否			23.05	32.08	50	否			533477.56	10.88	10.22	50.83	8.05	67	连续	大气
在线	2020-5-22	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.88	2.10	10	否			12.64	14.09	35	否			34.64	38.59	50	否			400288.97	8.36	7.53	52.12	9.71	67	连续	大气
在线	2020-5-22	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.83	1.90	10	否			22.33	23.20	35	否			40.58	42.16	50	否			434273.63	9.11	6.56	52.93	9.97	67	连续	大气
在线	2020-5-22	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.84	1.89	10	否			21.24	21.82	35	否			43.59	44.88	50	否			422734.75	8.97	6.42	53.93	10.67	67	连续	大气
在线	2020-5-22	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	1.85	10	否			16.92	17.52	35	否			40.90	42.52	50	否			421272.34	8.92	6.56	53.56	10.59	67	连续	大气
在线	2020-5-22	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.72	1.83	10	否			18.48	19.60	35	否			38.51	40.84	50	否			423157.06	8.92	6.85	53.12	10.34	67	连续	大气
在线	2020-5-22	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.69	1.79	10	否			19.32	20.39	35	否			37.83	40.01	50	否			414535.25	8.72	6.81	52.87	10.15	67	连续	大气
在线	2020-5-22	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.70	10	否			21.27	22.22	35	否			40.46	42.23	50	否										