

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm ³ /h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³												
在线	2020-5-24	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.05	5.92	10	否			16.63	24.32	35	否			18.53	27.08	50	否			475418.19	9.66	10.74	49.87	7.86	62	连续	大气
在线	2020-5-24	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	5.97	10	否			18.45	27.16	35	否			19.35	28.81	50	否			486248.72	9.92	10.87	50.26	8.16	62	连续	大气
在线	2020-5-24	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.61	6.73	10	否			15.34	22.42	35	否			18.51	27.05	50	否			481012.41	9.85	10.73	50.46	8.43	62	连续	大气
在线	2020-5-24	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.04	7.38	10	否			12.66	18.54	35	否			19.11	28.00	50	否			495786.63	10.16	10.76	50.46	8.54	62	连续	大气
在线	2020-5-24	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.37	7.79	10	否			12.25	17.77	35	否			19.04	27.62	50	否			487057.94	9.98	10.66	50.27	8.54	62	连续	大气
在线	2020-5-24	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.63	8.48	10	否			10.88	16.41	35	否			19.80	29.85	50	否			486409.84	9.97	11.05	50.15	8.54	62	连续	大气
在线	2020-5-24	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.78	8.80	10	否			16.63	25.40	35	否			20.02	30.47	50	否			489677.06	10.08	11.14	50.34	8.88	62	连续	大气
在线	2020-5-24	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.05	6.04	10	否			14.91	22.20	35	否			20.00	29.76	50	否			497071.66	10.11	10.91	50.38	7.82	62	连续	大气
在线	2020-5-24	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.25	6.53	10	否			15.04	22.99	35	否			19.49	29.94	50	否			487861.50	9.83	11.20	50.33	6.91	62	连续	大气
在线	2020-5-24	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.27	6.28	10	否			19.01	27.84	35	否			20.88	30.68	50	否			492539.69	9.97	10.78	50.42	7.37	62	连续	大气
在线	2020-5-24	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.76	7.01	10	否			16.58	24.32	35	否			19.64	28.91	50	否			485016.81	9.87	10.80	50.80	7.77	62	连续	大气
在线	2020-5-24	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.06	7.18	10	否			16.33	23.15	35	否			19.35	27.46	50	否			502281.44	10.24	10.42	50.81	7.91	62	连续	大气
在线	2020-5-24	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.33	7.79	10	否			16.06	23.46	35	否			18.84	27.55	50	否			479547.34	9.82	10.74	50.99	8.32	62	连续	大气
在线	2020-5-24	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.27	6.14	10	否			16.41	23.59	35	否			18.75	26.95	50	否			468894.50	9.63	10.56	50.91	8.51	62	连续	大气
在线	2020-5-24	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	4.89	10	否			17.30	24.51	35	否			19.27	27.31	50	否			492136.50	10.11	10.41	51.02	8.55	62	连续	大气
在线	2020-5-24	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.62	5.10	10	否			21.20	29.85	35	否			19.52	27.49	50	否			503061.69	10.38	10.34	51.37	8.89	62	连续	大气
在线	2020-5-24	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	5.95	10	否			19.57	28.92	35	否			19.02	28.38	50	否			465523.75	9.63	10.85	51.47	9.09	62	连续	大气
在线	2020-5-24	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.40	6.33	10	否			18.31	26.32	35	否			18.10	26.03	50	否			484484.56	10.03	10.56	51.48	9.13	62	连续	大气
在线	2020-5-24	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.09	7.04	10	否			20.97	28.95	35	否			19.83	27.41	50	否			509995.44	10.61	10.14	52.26	9.46	62	连续	大气
在线	2020-5-24	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.56	7.64	10	否			18.06	24.59	35	否			23.65	32.44	50	否			517673.31	10.76	10.05	52.65	9.26	62	连续	大气
在线	2020-5-24	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.32	6.00	10	否			9.80	13.60	35	否			25.50	35.35	50	否			519510.75	10.66	10.18	52.45	8.11	62	连续	大气
在线	2020-5-24	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.81	5.41	10	否			16.00	22.69	35	否			24.53	34.85	50	否			514561.44	10.59	10.44	52.42	8.38	62	连续	大气
在线	2020-5-24	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.39	6.37	10	否			17.92	25.93	35	否			23.14	33.52	50	否			503512.63	10.39	10.63	52.33	8.68	62	连续	大气
在线	2020-5-24	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.59	6.75	10	否			15.07	22.14	35	否			20.45	30.06	50	否			504081.03	10.39	10.79	51.72	8.67	62	连续	大气
在线	2020-5-24	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.29	1.46	10	否			19.33	21.68	35	否			31.56	35.96	50	否			397066.31	8.33	7.78	52.55	10.00	62	连续	大气
在线	2020-5-24	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.54	1.72	10	否			21.30	23.72	35	否			32.34	36.17	50	否			396306.53	8.37	7.57	53.21	10.39	62	连续	大气
在线	2020-5-24	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.71	1.89	10	否			14.98	16.60	35	否			35.09	38.91	50	否			398530.91	8.43	7.47	53.35	10.54	62	连续	大气
在线	2020-5-24	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.74	1.88	10	否			16.82	18.14	35	否			37.21	40.18	50	否			405627.53	8.61	7.10	53.80	10.69	62	连续	大气
在线	2020-5-24	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	1.99	10	否			13.56	15.01	35	否			33.06	36.67	50	否			401321.13	8.53	7.48	53.79	10.81	62	连续	大气
在线	2020-5-24	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.80	2.00	10	否			14.77	16.40	35	否			34.50	38.33	50	否			407581.56	8.63	7.50	53.40	10.63	62	连续	大气
在线	2020-5-24	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.73	1.97	10	否			20.88	23.69	35	否			35.42	40.29	50	否			411081.31	8.68	7.81	53.32	10.38	62	连续	大气
在线	2020-5-24	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.01	1.09	10	否			21.57	23.18	35	否			35.38	38.09	50	否			414543.47	8.59	7.06	53.43	8.64	62	连续	大气
在线	2020-5-24	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.21	1.36	10	否			17.90	20.11	35	否			33.16	37.32	50	否			399538.50	8.40	7.66	53.55	9.85	62	连续	大气
在线	2020-5-24	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.47	1.70	10	否			15.61	18.01	35	否			37.81	43.70	50	否			407104.47	8.59	8.00	53.32	10.33	62	连续	大气
在线	2020-5-24	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.60	1.79	10	否			10.45	11.67	35	否			32.15	35.85	50	否			397273.75	8.43	7.56	53.70	10.64	62	连续	大气
在线	2020-5-24	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.71	1.86	10	否			15.89	17.30	35	否			35.14	38.30	50	否			412002.56	8.76	7.25	54.20	10.71	62	连续	大气
在线	2020-5-24	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.73	1.91	10	否			14.48	16.02	35	否			34.19	37.82	50	否			398772.03	8.50	7.44	54.40	10.95	62	连续	大气
在线	2020-5-24	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.26	1.42	10	否			14.66	16.58	35	否			34.39	38.90	50	否			397670.84	8.44	7.72	53.85	10.73	62	连续	大气
在线	2020-5-24	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.51	1.64	10	否			24.19	26.39	35	否			36.22	39.58	50	否			404841.94	8.61	7.26	54.31	10.77	62	连续	大气
在线	2020-5-24	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.84	1.98	10	否			23.18	24.92	35	否			35.92	38.62	50	否			411018.81	8.79	7.04	54.81	11.16	62	连续	大气
在线	2020-5-24	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.85	2.07	10	否			15.14	16.90	35	否			31.71	35.47	50	否			380031.38	8.11	7.56	54.44	11.03	62	连续	大气
在线	2020-5-24	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.83	1.99	10	否			17.24	18.58	35	否			34.81	37.70	50	否			412250.66	8.72	7.16	53.46	10.49	62	连续	大气
在线	2020-5-24	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.81	1.90	10	否			22.26	23.33	35	否			38.76	40.78	50	否			426424.97	9.06	6.71	54.11	10.83	62	连续	大气
在线	2020-5-24	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	1.84	10	否			17.60	19.32	35	否			37.20	40.71	50	否			436434.25	9.09	7.31	54.05	9.00	62	连续	大气
在线	2020-5-24	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.27	1.36	10	否			23.13	24.77	35	否			36.32	38.97	50	否			432290.72	9.10	7.02	53.83	10.04	62	连续	大气
在线	2020-5-24	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.03	1.12	10	否			21.95	23.88	35	否			34.54	37.56	50	否			423896.09	8.98	7.21	53.92	10.55	62	连续	大气
在线	2020-5-24	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.30	1.45	10	否			16.87	18.89	35	否			35.46	39.72	50	否			417486.97	8.86	7.60	53.89	10.75	62	连续	大气
在线	2020-5-24	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	1.74	10	否			15.95	18.27	35	否			33.91	38.88	50	否			409518.13	8.69	7.91	53.68	10.70	62	连续	大气