

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-5-25	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.86	7.40	10	否			15.82	23.98	35	否			19.48	29.62	50	否			468255.44	9.63	11.12	51.11	8.59	60	连续	大气
在线	2020-5-25	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.20	7.72	10	否			18.91	28.06	35	否			19.42	28.84	50	否			476639.44	9.80	10.89	51.00	8.59	60	连续	大气
在线	2020-5-25	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.66	7.24	10	否			15.35	23.76	35	否			20.58	31.88	50	否			490926.84	10.08	11.31	50.63	8.61	60	连续	大气
在线	2020-5-25	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	6.12	10	否			16.67	25.25	35	否			20.70	31.38	50	否			498088.47	10.22	11.10	50.60	8.58	60	连续	大气
在线	2020-5-25	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.40	6.50	10	否			19.22	28.33	35	否			21.15	31.22	50	否			509314.19	10.49	10.83	50.90	8.85	60	连续	大气
在线	2020-5-25	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.91	7.55	10	否			18.02	27.66	35	否			20.71	31.80	50	否			493717.13	10.18	11.23	50.81	8.95	60	连续	大气
在线	2020-5-25	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.47	8.47	10	否			15.90	24.54	35	否			20.59	31.87	50	否			485014.09	9.98	11.30	50.56	8.83	60	连续	大气
在线	2020-5-25	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.71	7.21	10	否			14.36	21.92	35	否			20.89	31.90	50	否			478732.41	9.82	11.16	50.58	8.52	60	连续	大气
在线	2020-5-25	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	5.72	10	否			13.65	20.96	35	否			21.02	32.98	50	否			442877.19	8.93	11.40	50.24	6.97	60	连续	大气
在线	2020-5-25	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.80	5.95	10	否			16.29	25.42	35	否			21.13	33.35	50	否			467241.69	9.40	11.42	49.82	6.96	60	连续	大气
在线	2020-5-25	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.61	6.36	10	否			20.27	27.96	35	否			22.95	31.68	50	否			520972.94	10.61	10.13	51.25	7.73	60	连续	大气
在线	2020-5-25	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.40	7.31	10	否			13.83	18.69	35	否			24.91	33.71	50	否			517605.63	10.67	9.92	52.27	8.60	60	连续	大气
在线	2020-5-25	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.76	8.04	10	否			7.25	10.07	35	否			21.63	30.27	50	否			477714.28	9.86	10.23	51.97	8.78	60	连续	大气
在线	2020-5-25	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.54	7.81	10	否			11.19	15.72	35	否			20.26	28.53	50	否			493634.03	10.15	10.35	51.39	8.60	60	连续	大气
在线	2020-5-25	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.33	6.07	10	否			16.85	23.31	35	否			23.20	32.21	50	否			507377.25	10.47	10.20	51.57	8.92	60	连续	大气
在线	2020-5-25	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.83	5.00	10	否			21.56	28.00	35	否			29.48	38.32	50	否			518601.13	10.82	9.49	52.99	9.48	60	连续	大气
在线	2020-5-25	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.41	5.81	10	否			10.60	13.99	35	否			28.68	37.75	50	否			492326.84	10.32	9.61	53.13	9.89	60	连续	大气
在线	2020-5-25	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.94	6.41	10	否			16.26	21.09	35	否			29.17	37.78	50	否			518039.03	10.90	9.42	53.48	10.10	60	连续	大气
在线	2020-5-25	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.51	7.33	10	否			18.94	25.21	35	否			29.39	39.13	50	否			526609.38	11.11	9.73	53.57	10.36	60	连续	大气
在线	2020-5-25	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.66	7.68	10	否			18.28	24.61	35	否			24.96	33.89	50	否			513624.59	10.80	9.93	53.17	10.13	60	连续	大气
在线	2020-5-25	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.95	7.69	10	否			7.81	10.13	35	否			29.84	38.53	50	否			539899.25	11.07	9.39	52.54	8.07	60	连续	大气
在线	2020-5-25	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.85	5.09	10	否			20.10	26.25	35	否			24.99	32.86	50	否			511100.97	10.50	9.58	52.31	8.22	60	连续	大气
在线	2020-5-25	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.62	4.88	10	否			20.86	28.14	35	否			26.09	35.21	50	否			508458.78	10.47	9.88	52.04	8.48	60	连续	大气
在线	2020-5-25	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.14	5.88	10	否			18.46	26.25	35	否			23.98	34.09	50	否			502330.31	10.33	10.45	51.50	8.53	60	连续	大气
在线	2020-5-25	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.62	1.93	10	否			16.30	19.31	35	否			31.80	37.87	50	否			385578.38	8.16	8.36	53.26	10.53	60	连续	大气
在线	2020-5-25	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.70	1.91	10	否			16.69	18.65	35	否			35.61	40.13	50	否			392514.00	8.28	7.68	53.05	10.33	60	连续	大气
在线	2020-5-25	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.46	1.69	10	否			17.07	19.83	35	否			33.88	39.43	50	否			403481.00	8.51	8.10	52.99	10.35	60	连续	大气
在线	2020-5-25	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	1.68	10	否			21.00	23.94	35	否			33.58	38.29	50	否			410516.22	8.67	7.84	53.25	10.42	60	连续	大气
在线	2020-5-25	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.71	1.89	10	否			16.07	17.76	35	否			35.50	39.27	50	否			414248.56	8.78	7.44	53.62	10.65	60	连续	大气
在线	2020-5-25	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.71	1.98	10	否			13.35	15.41	35	否			33.95	39.31	50	否			402567.81	8.53	8.02	53.34	10.62	60	连续	大气
在线	2020-5-25	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	2.01	10	否			17.09	20.49	35	否			30.18	36.28	50	否										