

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-5-26	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.63	6.78	10	否			15.26	22.31	35	否			22.99	33.64	50	否			483947.69	9.94	10.73	51.03	8.54	63	连续	大气
在线	2020-5-26	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.81	6.95	10	否			12.52	18.08	35	否			23.44	33.87	50	否			524156.69	10.74	10.61	50.72	8.49	63	连续	大气
在线	2020-5-26	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.05	7.62	10	否			11.13	16.80	35	否			23.78	35.89	50	否			521373.53	10.68	11.06	50.50	8.54	63	连续	大气
在线	2020-5-26	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.07	7.55	10	否			12.01	17.85	35	否			22.94	34.14	50	否			517476.25	10.58	10.91	50.10	8.40	63	连续	大气
在线	2020-5-26	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.97	5.86	10	否			18.55	27.45	35	否			23.00	33.99	50	否			519446.44	10.63	10.85	50.19	8.52	63	连续	大气
在线	2020-5-26	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.93	5.96	10	否			17.26	26.16	35	否			23.13	35.06	50	否			530056.25	10.84	11.10	50.00	8.47	63	连续	大气
在线	2020-5-26	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.46	6.51	10	否			19.68	28.72	35	否			24.67	36.04	50	否			550389.88	11.26	10.71	50.07	8.54	63	连续	大气
在线	2020-5-26	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.59	6.67	10	否			16.43	23.90	35	否			25.43	36.97	50	否			529850.25	10.91	10.67	50.69	8.90	63	连续	大气
在线	2020-5-26	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.85	7.51	10	否			10.23	15.77	35	否			22.09	34.23	50	否			469371.25	9.45	11.26	50.28	6.90	63	连续	大气
在线	2020-5-26	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.27	8.23	10	否			14.88	23.14	35	否			20.44	31.93	50	否			503942.06	10.11	11.38	49.51	6.83	63	连续	大气
在线	2020-5-26	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.29	6.39	10	否			15.68	22.72	35	否			21.17	31.09	50	否			513552.75	10.32	10.80	49.21	7.11	63	连续	大气
在线	2020-5-26	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	5.09	10	否			18.65	26.04	35	否			24.01	33.77	50	否			538278.25	10.92	10.26	50.26	7.66	63	连续	大气
在线	2020-5-26	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.34	6.02	10	否			18.98	26.29	35	否			23.61	32.71	50	否			557391.69	11.41	10.17	51.15	8.35	63	连续	大气
在线	2020-5-26	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.97	7.32	10	否			16.52	24.21	35	否			21.65	31.83	50	否			501739.94	10.34	10.79	51.52	8.76	63	连续	大气
在线	2020-5-26	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.62	6.54	10	否			19.05	26.77	35	否			20.20	28.53	50	否			499075.66	10.26	10.38	50.93	8.68	63	连续	大气
在线	2020-5-26	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.64	18.87	10	是	0.89	定期校准	20.13	30.21	35	否			28.19	46.04	50	否			506089.63	10.06	11.63	50.81	5.58	63	连续	大气
在线	2020-5-26	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.20	6.05	10	否			17.00	24.41	35	否			20.09	28.88	50	否			488871.59	9.82	10.54	50.24	6.73	63	连续	大气
在线	2020-5-26	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	5.12	10	否			19.99	28.00	35	否			21.11	29.58	50	否			526447.69	10.57	10.30	50.08	6.76	63	连续	大气
在线	2020-5-26	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.65	6.46	10	否			21.64	30.06	35	否			20.70	28.76	50	否			545627.75	11.08	10.20	51.13	7.50	63	连续	大气
在线	2020-5-26	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.14	7.33	10	否			17.53	24.92	35	否			22.80	32.48	50	否			549099.69	11.17	10.46	51.40	7.67	63	连续	大气
在线	2020-5-26	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.05	5.69	10	否			13.32	18.69	35	否			24.47	34.36	50	否			579299.13	11.73	10.32	51.53	7.21	63	连续	大气
在线	2020-5-26	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.09	5.77	10	否			18.33	25.91	35	否			25.57	36.12	50	否			574590.13	11.74	10.38	52.05	7.94	63	连续	大气
在线	2020-5-26	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.50	6.46	10	否			13.71	19.62	35	否			24.25	34.81	50	否			543893.56	11.15	10.53	51.80	8.23	63	连续	大气
在线	2020-5-26	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.82	6.98	10	否			8.13	11.74	35	否			22.48	32.51	50	否			527227.81	10.81	10.62	51.44	8.29	63	连续	大气
在线	2020-5-26	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.98	10	否			16.38	19.56	35	否			32.93	39.41	50	否			396396.56	8.37	8.43	53.05	10.39	63	连续	大气
在线	2020-5-26	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.82	2.03	10	否			22.93	25.44	35	否			37.72	42.03	50	否			426817.41	9.06	7.54	53.90	10.74	63	连续	大气
在线	2020-5-26	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.98	2.11	10	否			22.20	23.32	35	否			43.33	45.99	50	否			426016.63	9.10	6.87	54.54	11.14	63	连续	大气
在线	2020-5-26	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.85	1.85	10	否			21.10	21.11	35	否			45.42	45.50	50	否			417614.41	8.97	6.02	55.00	11.46	63	连续	大气
在线	2020-5-26	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.90	0.89	10	否			31.13	30.58	35	否			46.19	45.37	50	否			422634.72	8.99	5.73	54.09	10.87	63	连续	大气
在线	2020-5-26	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.27	1.32	10	否			26.47	27.50	35	否			41.73	43.36	50	否			401631.25	8.60	6.56	54.61	11.22	63	连续	大气
在线	2020-5-26	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.56	1.64	10	否			21.77	22.99	35	否			44.04	46.52	50											