

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-5-29	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.14	6.24	10	否			5.42	8.10	35	否			25.95	39.07	50	否			534532.00	10.96	11.02	50.91	8.53	64	连续	大气
在线	2020-5-29	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	5.47	10	否			8.07	12.66	35	否			24.16	38.23	50	否			525860.69	10.77	11.51	50.39	8.51	64	连续	大气
在线	2020-5-29	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.78	5.64	10	否			15.84	23.62	35	否			27.28	40.73	50	否			558166.19	11.46	10.94	50.80	8.73	64	连续	大气
在线	2020-5-29	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.18	6.04	10	否			18.14	26.17	35	否			26.56	38.34	50	否			553798.31	11.44	10.61	51.16	9.10	64	连续	大气
在线	2020-5-29	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.82	5.58	10	否			15.07	21.97	35	否			26.11	38.11	50	否			555421.75	11.48	10.73	50.88	9.22	64	连续	大气
在线	2020-5-29	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	5.27	10	否			12.40	18.02	35	否			23.79	34.59	50	否			529426.13	10.93	10.68	50.70	9.20	64	连续	大气
在线	2020-5-29	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.41	4.89	10	否			16.01	23.00	35	否			24.84	35.62	50	否			547451.88	11.31	10.53	50.79	9.26	64	连续	大气
在线	2020-5-29	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.68	5.32	10	否			18.63	26.91	35	否			26.91	38.85	50	否			555842.94	11.52	10.61	51.09	9.46	64	连续	大气
在线	2020-5-29	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	5.20	10	否			15.65	23.55	35	否			25.33	38.07	50	否			516271.66	10.61	11.01	50.75	8.64	64	连续	大气
在线	2020-5-29	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.56	5.13	10	否			16.30	23.41	35	否			25.75	37.03	50	否			518392.00	10.51	10.56	50.82	7.46	64	连续	大气
在线	2020-5-29	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.79	5.52	10	否			10.02	14.58	35	否			26.17	38.09	50	否			510054.38	10.39	10.69	50.90	7.92	64	连续	大气
在线	2020-5-29	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	5.08	10	否			6.88	9.77	35	否			25.13	35.78	50	否			516636.66	10.54	10.46	50.72	8.10	64	连续	大气
在线	2020-5-29	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	4.12	10	否			16.54	22.73	35	否			26.95	37.08	50	否			527168.81	10.80	10.10	50.78	8.43	64	连续	大气
在线	2020-5-29	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	4.26	10	否			16.33	22.21	35	否			27.08	36.81	50	否			527013.81	10.83	9.96	51.11	8.64	64	连续	大气
在线	2020-5-29	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.42	4.70	10	否			16.18	22.25	35	否			26.46	36.40	50	否			517734.69	10.71	10.09	51.37	9.15	64	连续	大气
在线	2020-5-29	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.76	5.27	10	否			15.62	21.86	35	否			25.63	35.90	50	否			500251.84	10.37	10.29	51.35	9.37	64	连续	大气
在线	2020-5-29	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.09	6.27	10	否			12.61	19.30	35	否			24.85	38.17	50	否			485956.16	10.06	11.19	51.11	9.26	64	连续	大气
在线	2020-5-29	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.43	6.34	10	否			15.67	22.59	35	否			23.92	34.37	50	否			522658.88	10.82	10.52	51.09	9.35	64	连续	大气
在线	2020-5-29	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.79	6.96	10	否			13.45	19.54	35	否			23.99	34.86	50	否			534327.31	11.10	10.67	51.40	9.58	64	连续	大气
在线	2020-5-29	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.22	7.44	10	否			15.09	21.48	35	否			24.49	34.93	50	否			559889.81	11.66	10.47	51.56	9.76	64	连续	大气
在线	2020-5-29	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.53	7.92	10	否			14.64	20.96	35	否			25.83	36.95	50	否			574054.31	11.93	10.49	51.83	9.59	64	连续	大气
在线	2020-5-29	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.19	7.43	10	否			11.49	16.41	35	否			25.50	36.46	50	否			575083.38	11.75	10.50	51.64	8.06	64	连续	大气
在线	2020-5-29	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.97	6.73	10	否			16.51	22.07	35	否			26.81	36.14	50	否			573408.69	11.82	9.85	52.40	8.61	64	连续	大气
在线	2020-5-29	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.42	4.81	10	否			18.68	26.24	35	否			26.81	37.69	50	否			571207.00	11.80	10.33	52.17	8.92	64	连续	大气
在线	2020-5-29	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.12	2.35	10	否			7.69	8.57	35	否			34.59	38.37	50	否			400145.72	8.51	7.47	54.38	10.75	64	连续	大气
在线	2020-5-29	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.86	2.09	10	否			12.36	13.61	35	否			30.79	34.42	50	否			398025.19	8.42	7.55	53.68	10.41	64	连续	大气
在线	2020-5-29	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	1.85	10	否			14.25	14.80	35	否			43.71	45.41	50	否			425093.63	9.02	6.57	54.35	10.63	64	连续	大气
在线	2020-5-29	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.90	1.89	10	否			15.50	15.49	35	否			41.77	41.72	50	否			415157.78	8.86	5.97	54.89	10.98	64	连续	大气
在线	2020-5-29	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.96	2.00	10	否			20.35	20.80	35	否			41.09	41.95	50	否			407671.81	8.72	6.31	54.93	11.12	64	连续	大气
在线	2020-5-29	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.43	1.53	10	否			9.65	10.32	35	否			35.72	38.17	50	否			401170.69	8.54	6.95	54.36	10.84	64	连续	大气
在线	2020-5-29	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.62	1.70	10	否			18.88	19.79	35	否			38.67	40.50	50	否	</									