

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-6-1	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.28	6.39	10	否			12.60	18.67	35	否			29.10	43.45	50	否			505391.47	10.35	10.93	50.91	8.34	65	连续	大气
在线	2020-6-1	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.39	8.09	10	否			14.28	21.65	35	否			31.59	47.64	50	否			513253.16	10.56	11.03	51.21	8.69	65	连续	大气
在线	2020-6-1	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.42	6.39	10	否			14.20	20.53	35	否			26.14	37.80	50	否			516994.53	10.68	10.62	51.34	9.05	65	连续	大气
在线	2020-6-1	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	4.73	10	否			15.96	23.47	35	否			26.29	38.69	50	否			518618.28	10.74	10.80	51.31	9.27	65	连续	大气
在线	2020-6-1	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.49	5.23	10	否			16.32	24.40	35	否			27.72	41.50	50	否			527600.50	10.95	10.96	51.39	9.46	65	连续	大气
在线	2020-6-1	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.73	5.40	10	否			17.43	25.23	35	否			27.83	40.33	50	否			526427.25	10.95	10.63	51.47	9.59	65	连续	大气
在线	2020-6-1	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.09	5.96	10	否			17.14	24.98	35	否			29.08	42.41	50	否			524158.22	10.92	10.71	51.51	9.73	65	连续	大气
在线	2020-6-1	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.53	6.51	10	否			18.63	26.76	35	否			27.22	39.13	50	否			540313.00	11.28	10.55	51.66	9.92	65	连续	大气
在线	2020-6-1	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.18	7.56	10	否			18.53	27.10	35	否			26.08	38.39	50	否			503290.25	10.64	10.72	51.90	10.97	65	连续	大气
在线	2020-6-1	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.37	6.43	10	否			14.73	21.65	35	否			30.02	44.21	50	否			536525.13	10.95	10.79	51.56	7.91	65	连续	大气
在线	2020-6-1	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.88	8.11	10	否			15.61	21.57	35	否			26.49	36.93	50	否			529885.06	10.89	10.14	52.15	8.32	65	连续	大气
在线	2020-6-1	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.83	8.11	10	否			16.69	23.26	35	否			27.16	38.07	50	否			537991.06	11.12	10.23	52.47	8.82	65	连续	大气
在线	2020-6-1	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.31	7.29	10	否			17.87	24.48	35	否			28.04	38.46	50	否			522967.03	10.87	10.05	52.52	9.31	65	连续	大气
在线	2020-6-1	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.69	6.45	10	否			19.81	27.23	35	否			25.19	34.63	50	否			513216.50	10.69	10.09	52.51	9.48	65	连续	大气
在线	2020-6-1	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.04	7.04	10	否			19.88	27.76	35	否			28.17	39.54	50	否			502809.13	10.50	10.24	52.47	9.69	65	连续	大气
在线	2020-6-1	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.35	8.76	10	否			14.33	19.78	35	否			27.40	37.86	50	否			495665.03	10.36	10.12	52.11	9.87	65	连续	大气
在线	2020-6-1	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.60	7.93	10	否			12.76	18.04	35	否			24.93	35.28	50	否			476949.78	9.97	10.39	51.98	9.90	65	连续	大气
在线	2020-6-1	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.22	7.23	10	否			9.59	13.28	35	否			27.91	38.67	50	否			525565.75	10.99	10.17	51.80	10.04	65	连续	大气
在线	2020-6-1	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.26	7.32	10	否			7.66	10.66	35	否			25.47	35.74	50	否			530112.38	11.10	10.18	52.11	10.11	65	连续	大气
在线	2020-6-1	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.60	7.58	10	否			8.02	10.85	35	否			22.31	30.32	50	否			514809.66	10.84	9.90	52.35	10.48	65	连续	大气
在线	2020-6-1	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.75	7.88	10	否			8.85	12.13	35	否			27.00	37.01	50	否			515309.19	10.96	10.04	52.19	11.48	65	连续	大气
在线	2020-6-1	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.89	6.20	10	否			10.90	13.76	35	否			24.04	30.46	50	否			521012.50	10.78	9.15	52.65	8.80	65	连续	大气
在线	2020-6-1	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.23	5.89	10	否			12.25	16.94	35	否			26.52	36.89	50	否			508199.41	10.50	10.18	52.35	8.73	65	连续	大气
在线	2020-6-1	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.41	6.39	10	否			9.44	13.65	35	否			23.82	34.54	50	否			503864.94	10.40	10.63	51.83	8.80	65	连续	大气
在线	2020-6-1	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	1.96	10	否			16.16	18.99	35	否			33.88	39.65	50	否			417614.69	8.83	8.11	53.55	10.47	65	连续	大气
在线	2020-6-1	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	2.04	10	否			16.03	18.26	35	否			29.52	33.66	50	否			421105.94	8.92	7.83	53.81	10.54	65	连续	大气
在线	2020-6-1	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.81	2.08	10	否			16.30	18.68	35	否			30.77	35.28	50	否			419181.13	8.89	7.90	53.85	10.65	65	连续	大气
在线	2020-6-1	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	2.02	10	否			21.24	24.16	35	否			33.15	37.65	50	否			425449.97	9.02	7.79	53.83	10.62	65	连续	大气
在线	2020-6-1	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.82	10	否			21.79	24.32	35	否			34.25	38.27	50	否			433257.16	9.19	7.55	53.92	10.64	65	连续	大气
在线	2020-6-1	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.70	1.89	10	否			14.18	15.77	35	否			31.93	35.51	50	否			429412.47	9.12	7.47	54.11	10.73	65	连续	大气
在线	2020-6-1	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.77	1.96	10	否			15.24	16.84	35	否			34.30	37.94	50	否			432663.25	9.						