

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-6-3	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.67	7.12	10	否			12.69	19.22	35	否			22.28	33.97	50	否			473492.78	9.65	11.14	49.96	8.15	62	连续	大气
在线	2020-6-3	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.58	7.07	10	否			14.33	22.05	35	否			24.14	37.22	50	否			475713.53	9.73	11.27	50.06	8.43	62	连续	大气
在线	2020-6-3	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.16	7.78	10	否			16.14	24.22	35	否			26.12	39.42	50	否			483489.69	9.92	11.03	50.21	8.65	62	连续	大气
在线	2020-6-3	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.92	7.43	10	否			14.77	22.29	35	否			27.41	41.36	50	否			489309.63	10.05	11.06	50.09	8.77	62	连续	大气
在线	2020-6-3	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.80	5.77	10	否			13.32	20.23	35	否			28.26	42.88	50	否			491402.84	10.10	11.11	50.01	8.90	62	连续	大气
在线	2020-6-3	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.95	6.04	10	否			10.25	15.62	35	否			30.22	46.19	50	否			497430.91	10.26	11.18	50.14	9.15	62	连续	大气
在线	2020-6-3	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.26	6.41	10	否			12.91	19.42	35	否			29.82	44.81	50	否			502995.16	10.38	11.02	50.25	9.24	62	连续	大气
在线	2020-6-3	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.79	7.16	10	否			13.76	20.59	35	否			28.92	43.31	50	否			496539.38	10.27	10.98	50.52	9.33	62	连续	大气
在线	2020-6-3	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.58	8.27	10	否			17.61	26.11	35	否			27.72	41.09	50	否			497297.59	10.37	10.88	51.25	9.91	62	连续	大气
在线	2020-6-3	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.85	7.08	10	否			18.14	26.14	35	否			25.98	37.71	50	否			501695.47	10.46	10.63	51.66	9.75	62	连续	大气
在线	2020-6-3	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.53	5.96	10	否			16.85	22.11	35	否			27.27	35.79	50	否			552826.25	11.40	9.58	52.54	8.63	62	连续	大气
在线	2020-6-3	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.84	6.94	10	否			10.46	14.96	35	否			25.33	36.93	50	否			489463.75	10.19	10.50	52.95	9.29	62	连续	大气
在线	2020-6-3	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.03	6.97	10	否			12.32	17.09	35	否			23.36	32.39	50	否			468514.25	9.73	10.18	52.01	9.35	62	连续	大气
在线	2020-6-3	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.29	7.39	10	否			17.17	23.98	35	否			23.33	32.60	50	否			471952.66	9.79	10.26	51.58	9.32	62	连续	大气
在线	2020-6-3	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.77	7.82	10	否			16.37	22.22	35	否			23.46	31.81	50	否			489215.63	10.15	9.94	51.44	9.46	62	连续	大气
在线	2020-6-3	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.36	8.09	10	否			16.79	21.29	35	否			24.30	30.86	50	否			501138.78	10.45	9.21	51.96	9.77	62	连续	大气
在线	2020-6-3	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.57	8.53	10	否			14.20	18.43	35	否			25.29	32.87	50	否			502863.03	10.59	9.45	52.76	10.40	62	连续	大气
在线	2020-6-3	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.24	5.49	10	否			9.27	12.03	35	否			26.41	34.26	50	否			539237.94	11.35	9.42	52.66	10.52	62	连续	大气
在线	2020-6-3	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.12	5.49	10	否			13.23	17.65	35	否			26.74	35.51	50	否			542143.13	11.42	9.72	52.63	10.58	62	连续	大气
在线	2020-6-3	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.48	6.20	10	否			13.49	18.63	35	否			26.24	36.42	50	否			570301.13	11.97	10.15	52.18	10.43	62	连续	大气
在线	2020-6-3	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.79	6.69	10	否			11.93	16.62	35	否			26.69	37.37	50	否			545609.81	11.51	10.26	52.44	10.71	62	连续	大气
在线	2020-6-3	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.23	7.14	10	否			8.62	11.76	35	否			26.18	35.72	50	否			538714.50	11.34	10.00	52.24	10.59	62	连续	大气
在线	2020-6-3	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.61	7.76	10	否			7.04	9.74	35	否			26.50	36.69	50	否			549349.13	11.38	10.17	51.96	9.23	62	连续	大气
在线	2020-6-3	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.90	8.62	10	否			7.00	10.21	35	否			26.08	38.12	50	否			531339.81	11.01	10.72	51.69	9.30	62	连续	大气
在线	2020-6-3	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.61	1.99	10	否			15.15	18.74	35	否			32.36	40.16	50	否			393991.13	8.22	8.86	52.07	9.61	62	连续	大气
在线	2020-6-3	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.69	2.00	10	否			15.66	18.56	35	否			30.76	36.40	50	否			392076.66	8.21	8.32	52.41	9.84	62	连续	大气
在线	2020-6-3	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.70	1.96	10	否			16.32	18.84	35	否			31.69	36.64	50	否			401535.97	8.42	8.02	52.59	9.99	62	连续	大气
在线	2020-6-3	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.69	10	否			19.49	22.00	35	否			36.19	40.80	50	否			406016.91	8.55	7.69	52.94	10.24	62	连续	大气
在线	2020-6-3	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.02	1.15	10	否			17.03	19.22	35	否			31.73	35.77	50	否			413368.78	8.72	7.68	53.13	10.37	62	连续	大气
在线	2020-6-3	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.07	1.24	10	否			17.03	19.60	35	否			34.53	39.98	50	否			411891.38	8.71	7.98	53.34	10.54	62	连续	大气
在线	2020-6-3	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.21	1.34	10	否			19.78	21.97	35	否			37.61	41.72	50	否										