

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-6-4	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.19	8.04	10	否			10.97	16.66	35	否			25.19	39.58	50	否			504377.00	10.44	11.25	51.12	9.25	65	连续	大气
在线	2020-6-4	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.53	7.96	10	否			15.47	22.32	35	否			25.41	36.87	50	否			531641.75	11.03	10.60	51.32	9.45	65	连续	大气
在线	2020-6-4	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	5.27	10	否			18.20	26.43	35	否			29.23	42.56	50	否			535639.75	11.13	10.67	51.36	9.60	65	连续	大气
在线	2020-6-4	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.88	5.73	10	否			15.70	23.18	35	否			31.89	47.08	50	否			525066.88	10.90	10.83	51.04	9.58	65	连续	大气
在线	2020-6-4	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.39	8.09	10	否			15.35	23.00	35	否			28.94	43.41	50	否			529416.75	10.98	10.99	50.93	9.53	65	连续	大气
在线	2020-6-4	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.80	8.66	10	否			14.19	21.18	35	否			28.29	42.96	50	否			533696.44	11.07	10.95	50.91	9.52	65	连续	大气
在线	2020-6-4	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.77	8.35	10	否			16.63	24.01	35	否			23.56	34.15	50	否			531730.81	11.06	10.62	51.21	9.70	65	连续	大气
在线	2020-6-4	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.49	6.50	10	否			19.15	27.69	35	否			25.66	37.18	50	否			511412.41	10.67	10.62	51.36	9.92	65	连续	大气
在线	2020-6-4	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.95	7.53	10	否			14.38	22.15	35	否			24.38	38.36	50	否			473712.31	9.90	11.11	51.30	10.04	65	连续	大气
在线	2020-6-4	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.87	7.04	10	否			11.89	17.18	35	否			24.43	35.37	50	否			499146.59	10.41	10.61	51.38	9.87	65	连续	大气
在线	2020-6-4	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.50	6.15	10	否			13.94	19.00	35	否			24.88	34.05	50	否			515197.47	10.63	10.00	51.48	8.95	65	连续	大气
在线	2020-6-4	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.88	6.86	10	否			9.80	13.74	35	否			24.78	34.83	50	否			501201.88	10.44	10.31	52.27	9.53	65	连续	大气
在线	2020-6-4	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.59	6.30	10	否			15.40	21.08	35	否			22.70	31.14	50	否			508543.94	10.61	10.07	52.13	9.79	65	连续	大气
在线	2020-6-4	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.60	6.10	10	否			16.87	22.35	35	否			25.16	33.32	50	否			516318.16	10.76	9.68	51.76	9.76	65	连续	大气
在线	2020-6-4	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.19	6.94	10	否			10.21	13.68	35	否			25.93	34.66	50	否			521059.34	10.87	9.77	51.79	9.91	65	连续	大气
在线	2020-6-4	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.25	6.91	10	否			6.99	9.20	35	否			26.40	34.72	50	否			527711.06	11.02	9.59	51.88	9.96	65	连续	大气
在线	2020-6-4	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.50	5.90	10	否			8.12	10.65	35	否			26.90	35.26	50	否			532338.38	11.15	9.56	52.07	10.19	65	连续	大气
在线	2020-6-4	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.96	5.35	10	否			11.74	15.78	35	否			27.09	36.63	50	否			545432.50	11.38	9.91	51.59	10.02	65	连续	大气
在线	2020-6-4	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.61	6.37	10	否			15.54	21.47	35	否			28.28	39.09	50	否			563449.13	11.81	10.14	52.06	10.35	65	连续	大气
在线	2020-6-4	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.53	6.49	10	否			15.44	22.13	35	否			25.46	36.54	50	否			547758.31	11.52	10.54	52.25	10.50	65	连续	大气
在线	2020-6-4	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.90	5.57	10	否			14.94	21.29	35	否			27.03	38.53	50	否			554562.56	11.69	10.48	52.33	10.70	65	连续	大气
在线	2020-6-4	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.40	6.21	10	否			16.51	23.28	35	否			26.48	37.42	50	否			544585.06	11.53	10.36	52.54	11.05	65	连续	大气
在线	2020-6-4	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.41	6.19	10	否			17.55	24.58	35	否			25.65	35.91	50	否			539281.88	11.28	10.28	52.34	10.00	65	连续	大气
在线	2020-6-4	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.64	6.60	10	否			13.94	19.80	35	否			23.61	33.58	50	否			523492.59	10.95	10.44	52.10	10.05	65	连续	大气
在线	2020-6-4	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.98	1.16	10	否			15.07	17.72	35	否			30.74	36.18	50	否			403357.97	8.50	8.24	53.20	10.22	65	连续	大气
在线	2020-6-4	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.14	1.13	10	否			20.76	20.48	35	否			40.06	40.03	50	否			423294.03	8.94	6.02	53.71	10.33	65	连续	大气
在线	2020-6-4	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.40	1.38	10	否			29.38	29.01	35	否			44.54	44.03	50	否			419240.59	8.95	5.82	54.74	11.00	65	连续	大气
在线	2020-6-4	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	1.63	10	否			21.69	22.29	35	否			43.96	45.17	50	否			412840.16	8.82	6.40	54.63	11.06	65	连续	大气
在线	2020-6-4	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.70	10	否			17.88	18.58	35	否			42.44	44.10	50	否			414393.75	8.84	6.58	54.55	10.99	65	连续	大气
在线	2020-6-4	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.80	1.88	10	否			16.55	17.19	35	否			38.41	40.09	50	否			416623.66	8.89	6.63	54.56	11.04	65	连续	大气
在线	2020-6-4	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.86	1.93	10	否			16.58	17.20	35	否			37.76	39.17	50											