

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm <sup>3</sup> /h	流速 m/s	O <sub>2</sub> %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>												
在线	2020-6-8	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.45	7.33	10	否			9.85	13.09	35	否			16.35	21.96	50	否			599537.13	12.41	9.83	52.15	9.22	62	连续	大气
在线	2020-6-8	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.18	8.23	10	否			18.38	24.33	35	否			18.24	24.31	50	否			628430.25	13.03	9.74	52.33	9.37	62	连续	大气
在线	2020-6-8	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.63	8.94	10	否			18.14	24.37	35	否			17.70	23.86	50	否			623560.69	12.97	9.86	52.63	9.54	62	连续	大气
在线	2020-6-8	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.49	8.84	10	否			14.87	20.25	35	否			19.20	26.16	50	否			624236.31	13.00	9.99	52.45	9.69	62	连续	大气
在线	2020-6-8	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.39	7.50	10	否			14.74	20.52	35	否			19.01	26.45	50	否			621930.81	12.94	10.22	52.26	9.68	62	连续	大气
在线	2020-6-8	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.87	8.05	10	否			11.31	15.47	35	否			18.09	24.78	50	否			615593.19	12.80	10.05	52.15	9.61	62	连续	大气
在线	2020-6-8	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.52	8.95	10	否			9.17	12.56	35	否			18.69	25.65	50	否			618390.88	12.88	10.07	52.23	9.76	62	连续	大气
在线	2020-6-8	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.61	8.91	10	否			17.22	23.22	35	否			19.22	25.92	50	否			620666.50	12.97	9.88	52.56	9.99	62	连续	大气
在线	2020-6-8	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.20	7.31	10	否			16.76	23.59	35	否			17.22	24.22	50	否			588399.38	12.27	10.33	52.21	9.86	62	连续	大气
在线	2020-6-8	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.30	5.93	10	否			17.40	23.86	35	否			18.45	25.40	50	否			598661.81	12.46	10.11	51.98	9.78	62	连续	大气
在线	2020-6-8	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.14	5.97	10	否			15.00	21.65	35	否			17.49	25.24	50	否			605446.44	12.53	10.59	52.00	9.20	62	连续	大气
在线	2020-6-8	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.27	6.12	10	否			17.39	24.96	35	否			16.45	23.61	50	否			596030.50	12.31	10.52	51.95	8.99	62	连续	大气
在线	2020-6-8	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.64	6.57	10	否			13.28	18.78	35	否			16.16	22.86	50	否			575436.56	11.94	10.39	51.97	9.42	62	连续	大气
在线	2020-6-8	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.16	7.31	10	否			13.46	18.99	35	否			17.03	24.10	50	否			585451.31	12.18	10.38	52.13	9.60	62	连续	大气
在线	2020-6-8	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.56	7.94	10	否			10.93	15.57	35	否			15.73	22.43	50	否			578808.81	12.00	10.47	51.70	9.44	62	连续	大气
在线	2020-6-8	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.77	8.23	10	否			15.02	21.33	35	否			16.36	23.33	50	否			581760.44	12.03	10.46	51.62	9.22	62	连续	大气
在线	2020-6-8	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.88	8.40	10	否			15.39	21.86	35	否			15.58	22.24	50	否			573873.13	11.89	10.47	51.63	9.36	62	连续	大气
在线	2020-6-8	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.03	8.58	10	否			15.34	21.83	35	否			16.68	23.73	50	否			608089.75	12.60	10.45	51.84	9.37	62	连续	大气
在线	2020-6-8	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.00	8.48	10	否			14.39	20.25	35	否			17.43	24.63	50	否			606446.13	12.59	10.37	51.98	9.52	62	连续	大气
在线	2020-6-8	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.98	8.42	10	否			10.24	14.39	35	否			17.45	24.56	50	否			597872.63	12.41	10.34	52.14	9.48	62	连续	大气
在线	2020-6-8	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.16	8.80	10	否			11.20	15.99	35	否			17.40	24.85	50	否			586798.31	12.21	10.50	52.09	9.64	62	连续	大气
在线	2020-6-8	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.14	8.79	10	否			12.55	17.98	35	否			17.55	25.16	50	否			593069.38	12.33	10.52	51.97	9.65	62	连续	大气
在线	2020-6-8	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.76	8.21	10	否			16.37	23.45	35	否			17.82	25.44	50	否			598011.88	12.43	10.48	52.04	9.62	62	连续	大气
在线	2020-6-8	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	4.78	10	否			14.52	21.22	35	否			17.98	26.28	50	否			596504.44	12.37	10.74	51.80	9.44	62	连续	大气
在线	2020-6-8	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.77	1.44	10	否			7.52	14.04	35	否			18.69	35.03	50	否			537606.69	10.56	12.99	45.68	6.21	62	连续	大气
在线	2020-6-8	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.85	1.45	10	否			13.75	23.14	35	否			22.38	37.92	50	否			551912.50	10.91	12.17	46.50	6.54	62	连续	大气
在线	2020-6-8	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.88	1.52	10	否			8.90	15.43	35	否			22.14	38.44	50	否			550689.38	10.95	12.36	47.16	6.93	62	连续	大气
在线	2020-6-8	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.81	1.41	10	否			13.26	22.89	35	否			24.59	42.54	50	否			551424.69	10.98	12.34	47.17	7.04	62	连续	大气
在线	2020-6-8	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.75	1.37	10	否			10.04	18.42	35	否			23.08	42.03	50	否			548403.88	10.90	12.77	46.87	6.95	62	连续	大气
在线	2020-6-8	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.83	1.50	10	否			4.95	8.93	35	否			21.01	37.82	50	否			542676.56	10.75	12.65	46.41	6.78	62	连续	大气
在线	2020-6-8	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.88	1.54	10	否			4.72	8.21	35	否			21.69	37.84	50	否			549354.44	10.88	12.41	46.54	6.78	62	连续	大气
在线	2020-6-8	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.92	1.73	10	否			7.81	14.64	35	否			22.59	41.97	50	否			544024.31	10.84	12.97	47.07	7.11	62	连续	大气
在线	2020-6-8	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.90	1.80	10	否			7.94	15.90	35	否			16.32	32.73	50	否			521719.41	10.32	13.51	45.88	6.77	62	连续	大气
在线	2020-6-8	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.91	1.78	10	否			10.30	19.70	35	否			20.41	39.71	50	否			532752.13	10.48	13.28	45.21	6.48	62	连续	大气
在线	2020-6-8	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.87	1.80	10	否			8.24	17.02	35	否			19.42	40.13	50	否			539012.81	10.50	13.74	45.49	5.42	62	连续	大气
在线	2020-6-8	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.87	1.86	10	否			7.72	16.49	35	否			19.25	41.17	50	否			532201.81	10.42	13.97	45.28	5.95	62	连续	大气
在线	2020-6-8	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	1.78	10	否			9.22	19.88	35	否			17.22	37.23	50	否			523263.84	10.23	14.05	44.49	5.97	62	连续	大气
在线	2020-6-8	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.83	1.72	10	否			6.30	13.00	35	否			18.26	37.55	50	否			527504.19	10.32	13.71	44.70	6.03	62	连续	大气
在线	2020-6-8	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	1.75	10	否			7.24	15.32	35	否			15.79	33.56	50	否			520718.56	10.19	13.92	44.65	6.04	62	连续	大气
在线	2020-6-8	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	1.70	10	否			8.12	16.90	35	否			18.51	38.52	50	否			524468.38	10.26	13.79	44.61	6.03	62	连续	大气
在线	2020-6-8	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	1.73	10	否			9.88	20.35	35	否			17.58	36.91	50	否			523613.84	10.25	13.85	44.57	6.08	62	连续	大气
在线	2020-6-8	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.87	1.66	10	否			7.72	14.77	35	否			19.88	38.09	50	否			543218.38	10.71	13.16	45.84	6.51	62	连续	大气
在线	2020-6-8	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.85	1.68	10	否			8.33	16.36	35	否			19.67	38.68	50	否			537249.25	10.67	13.36	46.44	7.01	62	连续	大气
在线	2020-6-8	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.84	1.60	10	否			5.70	10.81	35	否			18.94	35.96	50	否			534980.75	10.62	13.10	46.51	6.89	62	连续	大气
在线	2020-6-8	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	1.73	10	否			7.24	14.55	35	否			18.05	36.38	50	否			527592.81	10.46	13.55	46.28	6.83	62	连续	大气
在线	2020-6-8	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.87	1.69	10	否			9.95	19.39	35	否			18.72	36.47	50	否			532174.56	10.54	13.28	46.28	6.78	62	连续	大气
在线	2020-6-8	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.84	1.58	10	否			11.96	22.49	35	否			19.31	36.45	50	否			543045.88	10.65	13.04	46.61	5.79	62	连续	大气
在线	2020-6-8	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	1.54	10	否			10.48	20.40	35	否			18.10	35.74	50	否			531707.06	10.48	13.39	46.55	6.23	62	连续	大气