

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-6-10	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.97	1.90	10	否			9.40	18.29	35	否			18.37	35.68	50	否			612022.69	12.87	10.43	53.11	10.39	62	连续	大气
在线	2020-6-10	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.98	1.84	10	否			9.45	17.82	35	否			21.45	40.34	50	否			621534.00	13.05	10.23	52.98	10.34	62	连续	大气
在线	2020-6-10	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.98	1.85	10	否			7.21	13.62	35	否			18.46	34.79	50	否			622085.13	13.05	10.33	52.72	10.26	62	连续	大气
在线	2020-6-10	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.99	1.88	10	否			8.03	15.19	35	否			23.18	43.88	50	否			628769.50	13.14	10.41	52.52	9.98	62	连续	大气
在线	2020-6-10	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.98	1.85	10	否			9.52	18.03	35	否			21.60	40.88	50	否			618191.50	12.89	10.46	52.19	9.86	62	连续	大气
在线	2020-6-10	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.82	1.55	10	否			9.87	18.81	35	否			21.39	40.65	50	否			616813.38	12.89	10.52	52.41	10.02	62	连续	大气
在线	2020-6-10	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.71	1.39	10	否			10.49	20.39	35	否			22.30	43.25	50	否			615359.63	12.88	10.71	52.42	10.12	62	连续	大气
在线	2020-6-10	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.76	1.48	10	否			5.51	10.71	35	否			22.04	42.82	50	否			617482.31	12.96	10.67	52.53	10.39	62	连续	大气
在线	2020-6-10	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.73	1.62	10	否			7.35	15.37	35	否			17.79	40.08	50	否			588987.38	12.35	10.99	52.35	10.33	62	连续	大气
在线	2020-6-10	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.72	1.46	10	否			4.65	9.45	35	否			17.65	35.86	50	否			606832.63	12.72	10.84	52.48	10.29	62	连续	大气
在线	2020-6-10	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.72	1.48	10	否			6.03	12.34	35	否			20.64	42.41	50	否			599124.50	12.59	10.20	52.73	10.44	62	连续	大气
在线	2020-6-10	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.72	1.45	10	否			5.63	11.29	35	否			21.32	42.78	50	否			606305.19	12.71	10.20	52.59	10.29	62	连续	大气
在线	2020-6-10	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.76	1.46	10	否			5.37	10.30	35	否			21.85	41.82	50	否			614588.06	12.90	10.21	52.80	10.37	62	连续	大气
在线	2020-6-10	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.77	1.55	10	否			4.81	9.75	35	否			18.61	37.70	50	否			592727.31	12.46	10.40	52.75	10.47	62	连续	大气
在线	2020-6-10	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.79	1.55	10	否			7.57	14.84	35	否			19.85	39.21	50	否			602002.25	12.59	10.13	52.30	10.17	62	连续	大气
在线	2020-6-10	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.82	1.60	10	否			7.22	14.18	35	否			19.66	38.44	50	否			602913.50	12.59	10.09	52.05	10.05	62	连续	大气
在线	2020-6-10	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.82	1.59	10	否			9.72	18.49	35	否			19.23	36.78	50	否			587176.19	12.25	9.99	51.95	10.02	62	连续	大气
在线	2020-6-10	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.89	1.54	10	否			10.93	18.92	35	否			24.99	43.32	50	否			620132.75	12.99	9.69	52.50	10.27	62	连续	大气
在线	2020-6-10	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.87	1.63	10	否			9.12	16.95	35	否			20.62	38.44	50	否			603821.81	12.68	10.04	52.57	10.47	62	连续	大气
在线	2020-6-10	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.87	1.56	10	否			9.05	16.23	35	否			23.05	41.34	50	否			613009.56	12.86	9.81	52.64	10.37	62	连续	大气
在线	2020-6-10	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.88	1.62	10	否			10.28	18.78	35	否			20.98	38.51	50	否			607976.19	12.79	10.06	52.98	10.48	62	连续	大气
在线	2020-6-10	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.91	1.63	10	否			10.43	18.65	35	否			22.15	39.61	50	否			624097.00	13.13	10.38	53.01	10.51	62	连续	大气
在线	2020-6-10	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.90	1.64	10	否			13.35	24.43	35	否			21.91	40.08	50	否			619808.00	13.04	10.43	53.10	10.48	62	连续	大气
在线	2020-6-10	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	0.86	1.67	10	否			10.21	19.64	35	否			20.74	40.04	50	否			602047.06	12.64	10.52	52.60	10.37	62	连续	大气
在线	2020-6-10	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.97	1.90	10	否			9.40	18.29	35	否			18.37	35.68	50	否			541867.19	10.75	13.28	46.98	6.76	62	连续	大气
在线	2020-6-10	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.98	1.84	10	否			9.45	17.82	35	否			21.45	40.34	50	否			553545.94	10.99	12.99	46.94	6.81	62	连续	大气
在线	2020-6-10	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.98	1.85	10	否			7.21	13.62	35	否			18.46	34.79	50	否			552644.88	10.96	13.06	46.75	6.82	62	连续	大气
在线	2020-6-10	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.99	1.88	10	否			8.03	15.19	35	否			23.18	43.88	50	否			558195.25	11.09	13.07	46.84	6.90	62	连续	大气
在线	2020-6-10	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.98	1.85	10	否			9.52	18.03	35	否			21.60	40.88	50	否			553777.94	10.99	13.08	46.61	6.87	62	连续	大气
在线	2020-6-10	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	1.55	10	否			9.87	18.81	35	否			21.39	40.65	50	否			555619.31	11.00	13.09	46.26	6.76	62	连续	大气
在线	2020-6-10	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.71	1.39	10	否			10.49	20.39	35	否																