

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-6-21	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.83	4.06	10	否			18.61	26.55	35	否			20.73	29.75	50	否			519714.13	10.72	10.51	52.78	8.52	66	连续	大气
在线	2020-6-21	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.55	3.44	10	否			21.13	28.43	35	否			22.01	29.63	50	否			543714.69	11.20	9.86	52.68	8.47	66	连续	大气
在线	2020-6-21	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.58	3.55	10	否			18.44	25.35	35	否			21.78	29.93	50	否			541467.75	11.17	10.08	52.79	8.54	66	连续	大气
在线	2020-6-21	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.69	3.76	10	否			19.54	27.38	35	否			21.97	30.79	50	否			540289.63	11.14	10.29	52.80	8.54	66	连续	大气
在线	2020-6-21	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	3.70	10	否			21.93	29.86	35	否			21.65	29.51	50	否			537447.31	11.10	9.99	52.95	8.61	66	连续	大气
在线	2020-6-21	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.70	3.68	10	否			18.54	25.24	35	否			21.61	29.43	50	否			539394.00	11.14	9.98	52.94	8.63	66	连续	大气
在线	2020-6-21	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	3.94	10	否			15.78	22.58	35	否			21.74	31.54	50	否			518213.66	10.69	10.60	52.68	8.56	66	连续	大气
在线	2020-6-21	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.53	3.63	10	否			16.87	24.15	35	否			20.13	28.81	50	否			513002.88	10.54	10.46	51.93	8.40	66	连续	大气
在线	2020-6-21	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.47	3.56	10	否			16.92	24.24	35	否			19.28	27.95	50	否			478700.75	9.78	10.60	52.15	7.75	66	连续	大气
在线	2020-6-21	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.52	3.70	10	否			11.41	16.74	35	否			18.18	26.68	50	否			459113.00	9.39	10.78	51.73	7.92	66	连续	大气
在线	2020-6-21	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	3.90	10	否			15.79	22.24	35	否			18.25	25.69	50	否			481525.38	9.88	10.34	51.98	8.21	66	连续	大气
在线	2020-6-21	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	4.11	10	否			14.27	19.79	35	否			18.54	25.70	50	否			493928.75	10.16	10.17	52.31	8.35	66	连续	大气
在线	2020-6-21	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.59	3.54	10	否			17.90	24.48	35	否			19.90	27.24	50	否			503133.94	10.37	10.02	52.40	8.55	66	连续	大气
在线	2020-6-21	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.81	3.74	10	否			17.45	23.15	35	否			21.25	28.31	50	否			522753.16	10.81	9.73	52.77	8.76	66	连续	大气
在线	2020-6-21	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	4.00	10	否			17.25	23.75	35	否			21.51	29.78	50	否			520919.06	10.75	10.16	52.73	8.66	66	连续	大气
在线	2020-6-21	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	3.93	10	否			18.68	24.28	35	否			20.62	26.78	50	否			510831.91	10.57	9.45	52.99	8.75	66	连续	大气
在线	2020-6-21	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	4.31	10	否			13.62	18.67	35	否			20.13	27.66	50	否			496576.97	10.28	10.09	52.78	8.82	66	连续	大气
在线	2020-6-21	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.33	4.41	10	否			18.08	23.92	35	否			21.75	28.81	50	否			536511.25	11.11	9.68	53.08	8.86	66	连续	大气
在线	2020-6-21	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	4.44	10	否			10.74	14.72	35	否			21.29	29.30	50	否			513317.06	10.70	10.11	53.21	9.39	66	连续	大气
在线	2020-6-21	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	4.50	10	否			10.65	14.99	35	否			21.17	29.75	50	否			520090.25	10.88	10.33	53.06	9.74	66	连续	大气
在线	2020-6-21	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	4.40	10	否			19.25	27.17	35	否			22.08	31.17	50	否			530071.50	11.02	10.37	53.21	9.17	66	连续	大气
在线	2020-6-21	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	4.30	10	否			17.05	24.09	35	否			23.75	33.80	50	否			511245.38	10.71	10.40	53.17	9.87	66	连续	大气
在线	2020-6-21	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	4.26	10	否			13.73	19.89	35	否			21.77	31.55	50	否			517839.53	10.82	10.65	52.96	9.69	66	连续	大气
在线	2020-6-21	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.95	4.03	10	否			16.24	22.20	35	否			22.51	30.81	50	否			543463.25	11.36	10.03	53.18	9.71	66	连续	大气
在线	2020-6-21	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.56	1.60	10	否			11.21	11.52	35	否			35.01	35.97	50	否			406663.13	8.69	6.38	56.45	10.67	66	连续	大气
在线	2020-6-21	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.60	10	否			11.95	12.11	35	否			42.48	43.11	50	否			431090.66	9.17	6.21	56.08	10.32	66	连续	大气
在线	2020-6-21	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.58	1.67	10	否			12.57	13.20	35	否			37.87	39.90	50	否			432743.88	9.21	6.76	55.78	10.51	66	连续	大气
在线	2020-6-21	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	1.68	10	否			21.69	22.80	35	否			39.61	41.69	50	否			431572.94	9.20	6.76	55.67	10.64	66	连续	大气
在线	2020-6-21	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	1.68	10	否			18.43	19.49	35	否			37.59	39.70	50	否			426001.63	9.08	6.80	55.62	10.68	66	连续	大气
在线	2020-6-21	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.56	1.68	10	否			10.67	11.51	35	否			36.09	38.90	50	否			427768.72	9.09	7.07	55.14	10.51	66	连续	大气
在线	2020-6-21	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.51	1.67	10	否			11.57	12.77	35	否			32.03	35.31	50	否										