

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-6-23	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	4.57	10	否			16.70	25.07	35	否			21.62	32.62	50	否			480701.13	9.95	10.98	52.06	9.04	65	连续	大气
在线	2020-6-23	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.29	3.31	10	否			19.76	28.57	35	否			22.66	32.83	50	否			525929.13	10.89	10.65	52.23	9.07	65	连续	大气
在线	2020-6-23	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.36	3.53	10	否			12.08	18.03	35	否			23.01	34.39	50	否			509209.28	10.58	10.95	52.48	9.30	65	连续	大气
在线	2020-6-23	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.46	3.63	10	否			16.20	23.80	35	否			22.04	32.52	50	否			503881.06	10.46	10.81	52.37	9.21	65	连续	大气
在线	2020-6-23	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.48	3.61	10	否			17.59	25.64	35	否			21.50	31.34	50	否			509641.38	10.56	10.71	52.17	9.14	65	连续	大气
在线	2020-6-23	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.55	3.73	10	否			17.33	25.16	35	否			21.27	31.11	50	否			504531.03	10.44	10.67	51.95	9.03	65	连续	大气
在线	2020-6-23	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.61	3.81	10	否			16.58	24.21	35	否			20.37	29.76	50	否			494300.38	10.21	10.69	51.79	8.89	65	连续	大气
在线	2020-6-23	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.69	4.04	10	否			13.07	19.56	35	否			20.52	30.76	50	否			480836.25	10.01	10.95	51.89	9.53	65	连续	大气
在线	2020-6-23	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.73	4.01	10	否			16.53	24.46	35	否			19.73	29.14	50	否			473163.78	9.73	10.76	52.07	8.36	65	连续	大气
在线	2020-6-23	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.83	3.92	10	否			11.56	15.92	35	否			19.14	26.54	50	否			493139.13	10.16	10.18	51.83	8.68	65	连续	大气
在线	2020-6-23	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	4.07	10	否			12.78	17.71	35	否			21.80	30.56	50	否			497365.97	10.27	10.20	51.95	8.87	65	连续	大气
在线	2020-6-23	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	4.11	10	否			13.89	18.92	35	否			21.47	29.34	50	否			503502.50	10.42	10.01	52.09	9.05	65	连续	大气
在线	2020-6-23	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	4.37	10	否			15.54	21.04	35	否			21.49	29.15	50	否			501990.56	10.43	9.92	52.28	9.32	65	连续	大气
在线	2020-6-23	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	4.48	10	否			15.97	22.62	35	否			21.27	30.13	50	否			502538.97	10.44	10.41	52.30	9.36	65	连续	大气
在线	2020-6-23	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.05	2.92	10	否			19.87	28.37	35	否			21.24	30.24	50	否			496478.06	10.31	10.45	52.10	9.35	65	连续	大气
在线	2020-6-23	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.30	3.28	10	否			13.63	19.46	35	否			21.57	30.80	50	否			507870.16	10.53	10.49	51.89	9.24	65	连续	大气
在线	2020-6-23	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.76	3.89	10	否			17.73	24.97	35	否			22.75	32.09	50	否			525501.88	10.87	10.36	51.85	9.08	65	连续	大气
在线	2020-6-23	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.07	4.23	10	否			18.72	25.80	35	否			24.24	33.47	50	否			516986.09	10.74	10.12	52.49	9.28	65	连续	大气
在线	2020-6-23	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.26	4.41	10	否			14.69	19.75	35	否			24.31	32.85	50	否			521412.69	10.88	9.89	52.85	9.56	65	连续	大气
在线	2020-6-23	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	4.67	10	否			14.70	20.45	35	否			23.80	32.66	50	否			528564.63	11.08	10.05	52.84	10.07	65	连续	大气
在线	2020-6-23	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.57	3.60	10	否			14.22	19.91	35	否			23.93	33.52	50	否			532240.75	10.96	10.29	52.62	8.49	65	连续	大气
在线	2020-6-23	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.55	3.48	10	否			16.34	22.36	35	否			25.10	34.34	50	否			531682.75	11.03	10.03	52.99	9.01	65	连续	大气
在线	2020-6-23	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.64	3.58	10	否			9.43	12.76	35	否			25.00	33.98	50	否			515505.03	10.74	9.96	53.10	9.38	65	连续	大气
在线	2020-6-23	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.75	3.70	10	否			13.71	18.44	35	否			24.99	33.70	50	否			507686.94	10.60	9.85	53.26	9.49	65	连续	大气
在线	2020-6-23	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.30	1.45	10	否			15.30	16.91	35	否			32.66	36.14	50	否			412394.47	8.75	7.35	54.91	10.47	65	连续	大气
在线	2020-6-23	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.34	1.47	10	否			11.35	12.36	35	否			38.13	41.66	50	否			450678.56	9.43	7.26	54.66	9.29	65	连续	大气
在线	2020-6-23	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.67	10	否			16.63	18.46	35	否			34.90	38.79	50	否			435816.47	9.20	7.50	54.83	10.03	65	连续	大气
在线	2020-6-23	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.56	1.73	10	否			20.05	22.22	35	否			34.95	38.82	50	否			430413.00	9.10	7.50	54.75	10.19	65	连续	大气
在线	2020-6-23	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.62	1.78	10	否			19.99	21.93	35	否			39.46	43.35	50	否			436440.84	9.25	7.34	54.92	10.40	65	连续	大气
在线	2020-6-23	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	1.86	10	否			17.49	19.93	35	否			35.08	40.12	50	否			430950.06	9.14	7.81	54.82	10.40	65	连续	大气
在线	2020-6-23	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.60	1.88	10	否			8.11	9.56	35	否			30.00	3												