

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³												
在线	2020-6-24	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.74	3.75	10	否			8.35	11.33	35	否			20.97	28.79	50	否			494776.72	10.29	10.04	52.58	9.32	72	连续	大气
在线	2020-6-24	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.49	3.24	10	否			15.99	20.79	35	否			21.65	28.17	50	否			537426.19	11.14	9.47	52.37	9.09	72	连续	大气
在线	2020-6-24	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.59	3.31	10	否			16.52	21.07	35	否			25.79	32.94	50	否			547035.31	11.38	9.24	52.87	9.33	72	连续	大气
在线	2020-6-24	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.61	3.70	10	否			10.39	14.75	35	否			24.05	34.14	50	否			544447.31	11.29	10.42	52.33	9.21	72	连续	大气
在线	2020-6-24	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.68	3.83	10	否			9.64	13.74	35	否			24.97	35.71	50	否			540987.56	11.22	10.49	52.42	9.20	72	连续	大气
在线	2020-6-24	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.58	3.70	10	否			10.98	15.72	35	否			22.89	32.94	50	否			509720.13	10.55	10.53	52.06	9.06	72	连续	大气
在线	2020-6-24	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.62	3.83	10	否			13.03	19.05	35	否			23.65	34.55	50	否			518696.19	10.69	10.73	51.72	8.78	72	连续	大气
在线	2020-6-24	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	4.10	10	否			18.22	27.03	35	否			23.66	35.03	50	否			513511.47	10.67	10.87	51.93	9.47	72	连续	大气
在线	2020-6-24	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.79	3.97	10	否			15.38	21.88	35	否			24.25	34.54	50	否			493292.53	10.14	10.46	52.01	8.37	72	连续	大气
在线	2020-6-24	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	4.20	10	否			15.74	21.76	35	否			23.54	32.67	50	否			505756.75	10.42	10.18	52.17	8.57	72	连续	大气
在线	2020-6-24	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.46	3.34	10	否			19.43	26.32	35	否			23.77	32.18	50	否			515171.44	10.69	9.92	52.53	9.18	72	连续	大气
在线	2020-6-24	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.37	3.19	10	否			16.66	22.48	35	否			23.72	31.92	50	否			516638.88	10.72	9.85	52.50	9.19	72	连续	大气
在线	2020-6-24	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	3.92	10	否			13.91	18.24	35	否			24.71	32.41	50	否			518970.97	10.80	9.56	52.71	9.44	72	连续	大气
在线	2020-6-24	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.30	4.28	10	否			18.15	23.49	35	否			23.93	30.97	50	否			522512.84	10.88	9.41	52.69	9.46	72	连续	大气
在线	2020-6-24	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	4.58	10	否			19.73	24.73	35	否			24.52	30.72	50	否			526419.25	10.96	9.03	52.71	9.42	72	连续	大气
在线	2020-6-24	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.07	4.11	10	否			14.98	20.07	35	否			27.12	36.46	50	否			530699.69	11.03	9.83	52.45	9.31	72	连续	大气
在线	2020-6-24	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.75	3.83	10	否			16.76	23.32	35	否			26.32	36.70	50	否			538707.63	11.18	10.24	52.30	9.22	72	连续	大气
在线	2020-6-24	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	3.75	10	否			20.69	26.60	35	否			33.58	43.16	50	否			552730.75	11.54	9.33	53.25	9.55	72	连续	大气
在线	2020-6-24	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	3.86	10	否			20.06	25.39	35	否			30.45	38.55	50	否			554262.00	11.62	9.16	53.57	9.86	72	连续	大气
在线	2020-6-24	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.08	3.89	10	否			19.16	24.24	35	否			22.04	27.83	50	否			558113.50	11.75	9.13	53.98	10.17	72	连续	大气
在线	2020-6-24	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	3.78	10	否			18.02	22.46	35	否			26.20	32.66	50	否			558977.38	11.68	8.96	54.06	9.45	72	连续	大气
在线	2020-6-24	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	3.88	10	否			22.46	28.08	35	否			25.49	31.88	50	否			556888.31	11.62	9.00	53.94	9.35	72	连续	大气
在线	2020-6-24	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	3.78	10	否			12.89	16.28	35	否			25.94	32.76	50	否			551038.19	11.51	9.12	53.61	9.46	72	连续	大气
在线	2020-6-24	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	3.92	10	否			14.12	18.18	35	否			22.88	29.42	50	否			523972.56	10.95	9.34	53.43	9.52	72	连续	大气
在线	2020-6-24	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.72	1.83	10	否			19.67	20.62	35	否			36.58	38.87	50	否			426443.22	9.08	6.87	55.12	10.65	72	连续	大气
在线	2020-6-24	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	1.79	10	否			18.16	18.21	35	否			43.98	44.06	50	否			463851.66	9.81	6.00	55.59	10.00	72	连续	大气
在线	2020-6-24	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.82	1.80	10	否			19.12	18.88	35	否			47.61	47.03	50	否			470553.53	10.00	5.82	55.70	10.42	72	连续	大气
在线	2020-6-24	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.87	1.87	10	否			21.66	21.57	35	否			46.01	45.87	50	否			463660.78	9.89	5.95	55.90	10.71	72	连续	大气
在线	2020-6-24	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.90	1.90	10	否			20.23	20.12	35	否			43.74	43.59	50	否			461001.72	9.84	5.95	55.89	10.79	72	连续	大气
在线	2020-6-24	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.83	1.89	10	否			19.08	19.59	35	否			34.84	35.84	50	否			433863.78	9.26	6.45	55.45	10.78	72	连续	大气
在线	2020-6-24	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.81	1.97	10	否			11.31	12.31	35	否			39.81	43.31	50	否			448055.84	9.45	7.22	54.18	10.09	72	连续	大气
在线	2020-6-24	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.80	2.09	10	否			8.35	9.68	35	否			35.26	40.66	50	否			447675.56	9.42	8.00	53.90	10.04	72	连续	大气
在线	2020-6-24	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.87	10	否			10.72	12.13	35	否			31.27	35.16	50	否			425704.97	8.97	7.69	53.80	10.10	72	连续	大气
在线	2020-6-24	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	1.78	10	否			16.98	18.29	35	否			38.17	41.14	50	否			433765.72	9.15	7.07	54.10	10.19	72	连续	大气
在线	2020-6-24	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.74	1.81	10	否			25.04	26.04	35	否			42.05	43.66	50	否			438235.09	9.33	6.55	55.03	10.77	72	连续	大气
在线	2020-6-24	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.73	1.74	10	否			25.71	25.74	35	否			42.36	42.68	50	否			441054.84	9.40	6.13	55.36	10.80	72	连续	大气
在线	2020-6-24	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.84	1.90	10	否			14.76	15.21	35	否			41.64	42.99	50	否			443661.91	9.50	6.47	55.55	11.10	72	连续	大气
在线	2020-6-24	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.88	1.83	10	否			21.46	20.92	35	否			45.21	44.10	50	否			448821.63	9.53	5.61	55.85	10.35	72	连续	大气
在线	2020-6-24	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.85	1.78	10	否			27.18	26.15	35	否			45.76	44.02	50	否			452651.25	9.65	5.40	56.03	10.65	72	连续	大气
在线	2020-6-24	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.83	1.89	10	否			16.65	17.14	35	否			44.62	46.15	50	否			454647.84	9.70	6.48	55.65	10.79	72	连续	大气
在线	2020-6-24	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.80	1.86	10	否			15.90	16.34	35	否			43.31	44.66	50	否			458217.91	9.75	6.48	55.13	10.71	72	连续	大气
在线	2020-6-24	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.85	1.88	10	否			25.63	25.99	35	否			45.72	46.36	50	否			471431.69	10.06	6.21	55.71	10.82	72	连续	大气
在线	2020-6-24	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.88	1.90	10	否			26.65	26.98	35	否			47.06	47.68	50	否			468933.94	10.02	6.20	55.45	11.03	72	连续	大气
在线	2020-6-24	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.93	1.99	10	否			23.09	23.81	35	否			45.88	47.38	50	否			469470.84	10.02	6.47	55.34	10.94	72	连续	大气
在线	2020-6-24	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.95	2.01	10	否			25.49	26.18	35	否			42.77	43.98	50	否			470384.13	10.03	6.41	55.46	10.77	72	连续	大气
在线	2020-6-24	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.96	2.01	10	否			23.56	24.16	35	否			41.20	42.25	50	否			470296.06	10.01	6.37	55.30	10.71	72	连续	大气
在线	2020-6-24	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.96	2.09	10	否			19.46	20.75	35	否			38.32	40.80	50	否			469814.75	9.97	6.92	54.89	10.54	72	连续	大气
在线	2020-6-24	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.84	2.11	10	否			16.87	19.38	35	否			36.66	42.08	50	否			443177.03	9.37	7.92	54.37	10.24	72	连续	大气