

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-6-28	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.65	4.81	10	否			7.35	9.68	35	否			27.28	35.92	50	否			479755.31	10.05	9.61	53.42	9.70	72	连续	大气
在线	2020-6-28	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.65	3.35	10	否			14.69	18.56	35	否			30.89	39.08	50	否			507295.06	10.61	9.15	53.45	9.64	72	连续	大气
在线	2020-6-28	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.23	2.81	10	否			15.17	19.03	35	否			33.09	41.77	50	否			515362.72	10.81	9.11	53.71	9.84	72	连续	大气
在线	2020-6-28	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.34	3.04	10	否			17.83	23.05	35	否			31.93	41.43	50	否			518668.38	10.87	9.44	53.66	9.81	72	连续	大气
在线	2020-6-28	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.41	3.12	10	否			19.49	25.17	35	否			30.77	39.88	50	否			515527.72	10.83	9.42	53.88	9.87	72	连续	大气
在线	2020-6-28	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.56	3.23	10	否			18.97	23.94	35	否			30.17	38.10	50	否			517889.97	10.91	9.12	54.27	10.09	72	连续	大气
在线	2020-6-28	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.65	3.47	10	否			15.56	20.36	35	否			28.77	37.67	50	否			503070.03	10.58	9.55	53.93	9.94	72	连续	大气
在线	2020-6-28	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	3.55	10	否			14.84	19.45	35	否			31.89	41.80	50	否			496519.69	10.40	9.56	53.36	9.71	72	连续	大气
在线	2020-6-28	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.68	3.71	10	否			13.18	18.19	35	否			25.52	35.31	50	否			458999.72	9.62	10.15	52.90	9.92	72	连续	大气
在线	2020-6-28	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.67	3.63	10	否			7.99	10.80	35	否			25.06	34.03	50	否			497876.97	10.22	9.94	52.34	8.20	72	连续	大气
在线	2020-6-28	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	3.85	10	否			15.12	20.85	35	否			24.09	33.54	50	否			497820.41	10.28	10.19	52.43	8.70	72	连续	大气
在线	2020-6-28	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	3.59	10	否			14.55	19.95	35	否			26.27	36.18	50	否			504950.78	10.42	10.10	52.12	8.78	72	连续	大气
在线	2020-6-28	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	3.72	10	否			10.18	14.54	35	否			28.10	40.14	50	否			492008.13	10.19	10.50	52.27	8.99	72	连续	大气
在线	2020-6-28	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.86	4.15	10	否			9.93	14.44	35	否			27.23	39.52	50	否			498845.28	10.32	10.65	52.10	8.98	72	连续	大气
在线	2020-6-28	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.93	4.09	10	否			13.52	18.88	35	否			28.76	40.22	50	否			495491.25	10.25	10.27	52.05	9.01	72	连续	大气
在线	2020-6-28	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	4.20	10	否			18.19	25.16	35	否			25.55	35.43	50	否			496229.56	10.30	10.17	52.37	9.15	72	连续	大气
在线	2020-6-28	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	4.50	10	否			12.56	17.88	35	否			26.48	37.75	50	否			473654.31	9.84	10.48	52.31	9.21	72	连续	大气
在线	2020-6-28	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	4.24	10	否			14.41	19.02	35	否			23.82	31.95	50	否			506363.19	10.50	9.73	52.28	9.18	72	连续	大气
在线	2020-6-28	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	4.31	10	否			5.29	7.23	35	否			25.08	34.52	50	否			500399.44	10.40	10.07	52.38	9.29	72	连续	大气
在线	2020-6-28	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	4.51	10	否			8.72	11.82	35	否			25.07	33.91	50	否			520924.03	10.82	9.93	52.61	9.25	72	连续	大气
在线	2020-6-28	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.25	4.11	10	否			14.86	18.87	35	否			26.30	33.35	50	否			522688.75	10.96	9.14	53.21	9.94	72	连续	大气
在线	2020-6-28	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	4.23	10	否			12.61	16.38	35	否			24.99	32.67	50	否			536270.31	11.10	9.47	53.35	8.77	72	连续	大气
在线	2020-6-28	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.25	4.51	10	否			14.70	20.36	35	否			25.39	35.15	50	否			599264.81	12.46	10.17	53.15	9.29	72	连续	大气
在线	2020-6-28	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	4.29	10	否			17.26	23.38	35	否			26.73	36.27	50	否			591215.88	12.30	9.94	53.15	9.39	72	连续	大气
在线	2020-6-28	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.54	1.59	10	否			15.59	16.01	35	否			27.15	27.99	50	否			419685.84	8.93	6.45	55.20	10.58	72	连续	大气
在线	2020-6-28	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.57	1.55	10	否			21.74	21.39	35	否			32.42	31.94	50	否			446752.28	9.49	5.80	55.14	10.48	72	连续	大气
在线	2020-6-28	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	1.49	10	否			16.85	16.38	35	否			37.50	36.56	50	否			462051.03	9.73	5.62	55.46	9.67	72	连续	大气
在线	2020-6-28	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	1.52	10	否			21.31	21.23	35	否			38.20	37.99	50	否			462272.19	9.80	5.94	55.50	10.25	72	连续	大气
在线	2020-6-28	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.47	10	否			21.47	21.65	35	否			34.61	35.08	50	否			458723.00	9.69	6.21	54.78	10.14	72	连续	大气
在线	2020-6-28	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.45	10	否			19.33	19.42	35	否			38.00	38.18	50	否			460222.00	9.73	6.07	54.86	10.21	72	连续	大气
在线	2020-6-28	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	1.43	10	否			16.32	16.82	35	否			34.21	35.35												