

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向								
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因																
					mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³																				
在线	2021-4-1	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.94	4.29	10	否			5.87	6.39	35	否			37.48	40.85	50	否			421689.69	8.76	7.21	52.68	9.05	65	连续	大气								

在线	2021-4-3	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.48	3.88	10	否			10.19	11.37	35	否			36.82	41.04	50	否			374928.19	7.83	7.55	52.38	9.47	65	连续	大气
在线	2021-4-3	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	3.79	10	否			11.38	12.18	35	否			40.95	43.80	50	否			369848.31	7.58	6.98	52.09	7.88	65	连续	大气
在线	2021-4-3	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.52	3.54	10	否			10.44	10.49	35	否			37.39	37.81	50	否			374881.72	7.74	6.04	52.55	8.49	65	连续	大气
在线	2021-4-3	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	3.45	10	否			12.18	11.98	35	否			41.85	41.23	50	否			375225.19	7.82	5.75	53.50	9.02	65	连续	大气
在线	2021-4-3	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.49	3.49	10	否			10.10	10.10	35	否			41.63	41.67	50	否			380956.94	7.96	5.98	53.48	9.33	65	连续	大气
在线	2021-4-3	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	3.27	10	否			9.22	9.37	35	否																

在线	2021-4-5	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	3.84	10	否			14.22	13.98	35	否			38.27	38.11	50	否			371533.44	7.67	5.90	52.69	8.40	65	连续	大气
在线	2021-4-5	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.72	3.82	10	否			12.95	13.31	35	否			37.08	38.00	50	否			365315.84	7.53	6.40	52.63	8.32	65	连续	大气
在线	2021-4-6	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.59	3.79	10	否			9.80	10.32	35	否			37.24	39.27	50	否			361859.16	7.45	6.73	52.03	8.36	65	连续	大气
在线	2021-4-6	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	3.82	10	否			8.20	8.55	35	否			36.77	38.38	50	否			371493.34	7.65	6.62	52.03	8.40	65	连续	大气
在线	2021-4-6	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.59	4.05	10	否			6.52	7.33	35	否			37.69	42.36	50	否			375074.72	7.72	7.67	51.56	8.41	65	连续	大气
在线	2021-4-6	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	4.04	10	否			4.87	5.55	35	否																

