

废水监测结果：

监测方式	采样日期	监测点位	流量m3/h	生产负荷%	监测项目	监测结果	浓度单位	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	排放方式	排放去向
手工	2019/9/17	60万吨焦化废水	49.51	100	悬浮物	12	mg/L	70	否			不排放	不排放
手工	2019/9/17				挥发酚	0.015	mg/L	0.50	否			不排放	不排放
手工	2019/9/17				pH值	7.42	无量纲	6-9	否			不排放	不排放
手工	2019/9/17				氰化物（总氰化合物）	0.088	mg/L	0.20	否			不排放	不排放
手工	2019/9/17				氨氮（NH3-N）	4.531	mg/L	25	否			不排放	不排放
手工	2019/9/17				化学需氧量	112	mg/L	150	否			不排放	不排放