

废水监测结果：

监测方式	采样日期	监测点位	流量m3/h	生产负荷%	监测项目	监测结果	浓度单位	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	排放方式	排放去向
手工	2019/9/23	60万吨焦化废水	45.58	100	悬浮物	11	mg/L	70	否			不排放	不排放
手工	2019/9/23				挥发酚	0.029	mg/L	0.50	否			不排放	不排放
手工	2019/9/23				pH值	7.72	无量纲	6-9	否			不排放	不排放
手工	2019/9/23				氰化物（总氰化合物）	0.155	mg/L	0.20	否			不排放	不排放
手工	2019/9/23				氨氮（NH3-N）	0.951	mg/L	25	否			不排放	不排放
手工	2019/9/23				化学需氧量	124	mg/L	150	否			不排放	不排放