

自行监测公布

监测日期：2019 年 09 月

监测结果：

监测方式	监测点名称	采样时间	监测项目	监测频次	流速 m/s	温度℃	湿度%	含氧量%	实测	折算浓度	限值	单位	是否超标	超标倍数	超标原因	生产负荷%	排放方式	排放去向
手工	1#脱硫塔烟道出口	20190918	汞及其化合物	1(月)	12.0	46.5	8.78	9.7	0.0218	0.0291	0.03	mg/m³	否			67	连续	大气
手工	2#脱硫塔烟道出口	20190918	汞及其化合物	1(月)	9.9	46.4	8.88	10.8	0.0195	0.0288	0.03	mg/m³	否			67	连续	大气
手工	烟囱出口	20190918	烟气黑度（级）	1(季)					<1		≤1	级	否			67	连续	大气
手工	灰场下游监控井	20190918	pH	1(月)					8.22		6.5-8.5		否					
手工	灰场下游监控井	20190918	溶解性总固体	1(月)					421		1000	mg/L	否					
手工	灰场下游监控井	20190918	氯化物	1(月)					15.1		250	mg/L	否					
手工	灰场下游监控井	20190918	硫酸盐	1(月)					45.6		250	mg/L	否					
手工	灰场下游监控井	20190918	氨氮	1(月)					0.15		0.5	mg/L	否					
手工	灰场下游监控井	20190918	硝酸盐氮	1(月)					2.32		20	mg/L	否					
手工	灰场下游监控井	20190918	亚硝酸盐氮	1(月)					0.002		1.0	mg/L	否					
手工	灰场下游监控井	20190918	硫化物	1(月)					0.02L		0.02	mg/L	否					
手工	灰场下游监控井	20190918	氟化物	1(月)					0.6		1.0	mg/L	否					
手工	灰场下游监控井	20190918	铅	1(月)					2.5L		10	μ g/L	否					
手工	灰场下游监控井	20190918	镉	1(月)					0.5L		5	μ g/L	否					
手工	灰场下游监控井	20190918	砷	1(月)					1.0L		10	μ g/L	否					
手工	灰场下游监控井	20190918	汞	1(月)					0.1L		1	μ g/L	否					
手工	灰场下游监控井	20190918	六价铬	1(月)					0.012		0.05	mg/L	否					
手工	废水监测点 1	20190918	pH 值	1(季)					8.67		6-9		否			67	间断	不外排
手工	废水监测点 1	20190918	总汞	1(季)					0.04L		50	μ g/L	否			67	间断	不外排

手工	废水监测点 1	20190918	总镉	1(季)					0.002		0.1	mg/L	否			67	间断	不外排
手工	废水监测点 1	20190918	总砷	1(季)					0.3L		500	μ g/L	否			67	间断	不外排
手工	废水监测点 1	20190918	总铅	1(季)					0.04		1	mg/L	否			67	间断	不外排
手工	废水监测点 1	20190918	流量	1(季)					5		--	m³/h	否			67	间断	不外排
备注：低于检出限浓度，以“检出限 L”表示。灰场下游地下水井深 13m,水位 1.5m。																		
监测方式	监测点名称	采样时间	监测项目	监测频次	风速 m/s	温度℃	压力 Kpa	风向	实测	折算浓度	限值	单位	是否超标	超标倍数	超标原因	生产负荷	排放方式	排放去向
手工	厂界	20190918	颗粒物	1(季)	1.2	26.9	92.01	东南	0.57		1	mg/L	否			67	连续	大气
手工	厂界	20190918	非甲烷总烃	1(季)	1.7	29.2	91.47	东南	0.81		4	mg/L	否			67	连续	大气
手工	氨罐区	20190918	氨	1(季)	1.7	26.4	91.69	东南	0.75		1.5	mg/L	否			67	连续	大气
手工	油罐区	20190918	非甲烷总烃	1(季)	1.2	24.1	91.72	东南	0.89		4	mg/L	否			67	连续	大气
手工	灰渣周转场	20190918	颗粒物	1(季)	1.7	29.2	91.92	东南	0.836		1	mg/L	否			67	连续	大气
手工	1#南厂界	20190918	噪声	1(季)	1.3				57.3;48.8		60;50	dB	否			67		
手工	2#北厂界	20190918	噪声	1(季)	1.3				57.3;47.3		60;50	dB	否			67		
手工	3#益家村	20190918	噪声	1(季)	1.3				53.7;43.8		60;50	dB	否			67		